



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2018.gada 26.aprīlī
(datums)

Biedrība "Sporta klubs Babīte"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

reģistrācijas Nr.40008062780

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas
kods)

Centra ielā 4, Babītes pagastā, Babītes
novadā, LV-2107

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/185
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Babītes sporta komplekss
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes novadā
3. Īpašnieks (valdītājs): Babītes sporta komplekss, reģistrācijas Nr. 90000028870,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes novads.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Biedrības "Sporta klubs Babīte" nometņu vadītāja Raita Lubgāna
2018.gada 10.aprīļa iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Sporta kompleksa būve.. Trīs stāvi.
Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta katrs kāpņu telpas stāvs nav nodrošināts ar attiecīgā stāva kārtas numuru, kā
rezultātā nav nodrošināts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238
"Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 18.punkts.

- 6.2. Objekts nav nodrošināts ar konstruktīvajiem elementiem, bet tieši: durvīm, kas savieno Objektu ar citu ugunsdrošības nodalījumu (skolu), nav nodrošināta būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība un būvkonstrukciju minimālā būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase, atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN "201-15 "Būvju ugunsdrošība" prasībām, nenodrošinot Ugunsdrošības noteikumu 8.punkta prasības.
- 6.3. Par mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaudes rezultātiem nav sastādīts akts, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 92.punkta prasības.
- 6.4. Objektā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – Ugunsaisardzības sistēma) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – Panelis) netiek uzglabāts ugunsaisardzības sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija (Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts).
- 6.5. Objektā pie Ugunsaisardzības sistēmas Paneļa netiek uzglabāts ugunsaisardzības sistēmas pieņemšanas akts un tam pievienotie dokumenti vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas (Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts).
- 6.6. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi tādas ugunsdrošības instrukcijas izstrādi, kura ir publiska objekta lietošanas mērķim atbilstošs ugunsdrošības prasību kopums un kura satur pilnu Ugunsdrošības noteikumu 180.punktā norādīto informāciju (Ugunsdrošības noteikumu 176.punkts).
- 6.7. Evakuācijas plāns nav aktuāls un pārskatāms Objekta 2.un 3.stāvā (Ugunsdrošības noteikumu 234.punkts).
7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Babītes sporta kompleksa, Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes novadā, izmantošanai bērnu dienas nometnes "Babīte – Barselona 2018", organizēšanai no 01.06.2018.- 06.06.2018.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Rīgas reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersona)



(paraksts)

Kristiāna Ozoliņa

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 ____ . gada ____ .