



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā

(izdošanas vieta)

2018.gada 4.jūnijā

(datums)

Babītes novada pašvaldības Babītes sporta
komplekss

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

reģistrācijas Nr.90000028870

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas
kods)

Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagastā, Babītes
novadā, LV-2107

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/310
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Babītes sporta kompleksa Spuņciema sporta halle
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Pīlādži", Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā
3. Īpašnieks (valdītājs): Babītes sporta komplekss, reģistrācijas Nr. 90000028870,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes novads.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Babītes novada pašvaldības Babītes sporta kompleksa nometņu
vadītājas Rudītes Lapšānes 2018.gada 28.maija iesniegumi (2 gab.).
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Sporta kompleksa būve, divi stāvi.
Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu
un automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
 - 6.1. Objektā automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma skan vienlaicīgi ar ugunsgrēka
trauksmes sirēnām, tādējādi traucējot balss paziņojuma uztveramību un saprotamību, kā
rezultātā nav nodrošinātas Latvijas standarta LVS CE/TS 54-14:2004 Ugunsgrēka uztveršanas
un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas – 14.daļa: "Norādījumi plānošanai, projektēšanai,
montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" (turpmāk – LVS 54-14:2004)
A.6.5.2.apakšpunkts, kā rezultātā nav nodrošināts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa
noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi)
171.punkts.
 - 6.2. Par mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaudes rezultātiem nav sastādīts akts, kā
rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 92.punkta prasības.
 - 6.3. Telpā, kurā atrodas šķidrā kurināmā tvertne, nav izbūvēts ārējais logs, kura laukums ir
vismaz 0,05 m2, rēķinot uz 1 m3 telpas, bet ne mazāks par 0,25 m2. (Ugunsdrošības
noteikumu 86.punkts.

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Babītes sporta kompleksa Spuņciema sporta halles, "Pīlādžiši", Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, izmantošanai bērnu dienas nometņu "Piedzīvojumu sala 29" organizēšanai no 30.07.2018.- 10.08.2018.un "Piedzīvojumu sala 30" organizēšanai no 13.08.2018.- 24.08.2018.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.


Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Rīgas reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersona)



(paraksts)

Kristiāna Ozoliņa

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 ____ . gada ____ . _____

STĀSTĀVĀS
2019. gada 11. 11. 03