



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13. Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

2020.gada 10. jūnija

(datums)

Jekaterina Levikina

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

-

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Dārziema iela 86 k-2-48, Rīga, LV-1073

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/ 114
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: dzīvojamās ēkas Krišjāņa Barona ielā 78a, Rīgā, otrā stāva dzīvokļa Nr.4 telpas, kas paredzētas bērnu dienas nometņu "MOVIE-studijas dienas Animācijas nometne" un "MOVIE-studijas VIDEOBLOGU dienas nometne" organizēšanai (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Krišjāņa Barona iela 78a-4, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Inta Eihmane,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Krišjāņa Barona iela 78a-4, Rīga, LV-1001.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: 2020.gada 29.maija iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2020.gada 29.maijā ar Nr.22/8-1.5.1/1355.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: dzīvojamās ēkas otrā stāva dzīvokļa Nr.4 telpas Nr.1, 4 un 5 ar kopējo platību 45,9 m².
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
- 6.1. Objekts netiek ekspluatēts atbilstoši noteiktajam I lietošanas veidam (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"), bet tiek ekspluatēts kā IVa lietošanas veida telpas, nenodrošinot Objektu ar tādām ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši: Objekts (IVa lietošanas veids) nav aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kas projektēta un izbūvēta atbilstoši būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām, piemērojamo standartu norādījumiem, uguns aizsardzības sistēmas elementu

ražotāja prasībām, būves arhitektūras un plānojuma risinājumiem, saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 175.punktu un 185.6.apakšpunktu, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 8.punkta un 9.punkta prasības.

7. **Slēdziens:** nometnēm "MOVIE-studijas dienas Animācijas nometne" un "MOVIE-studijas VIDEOBLOGU dienas nometne" paredzētās telpas, kuras paredzēts izmantot dienas nometņu rīkošanai no 08.06.2020. līdz 12.06.2020. un no 15.06.2020. līdz 19.06.2020., neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.
9. Atzinumu paredzēts iesniegt **Valsts izglītības satura centram.**

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam
Jaunpils ielā 13, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas

inspektore

(amatpersona)



(paraksts)

J.Grigorjeva

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.