



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
LUDZAS DAĻA

Skolas iela 39, Ludza, Ludzas novads, LV-5701; tālr.: 65707161; fākss: 65707160; e-pasts: ludza@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Ludzā

(izdošanas vieta)

2021.gada 3. martā.

(datums)

Ludzas novada pašvaldība

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

Reģ. Nr. 90000017453

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas
kods)

Raiņa iela 16. Ludza, Ludzas novads,
LV-5701.

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/9.9-3.1.-16.

2021.gada 3. martā.

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Latgales reģiona brigādes (turpmāk-VUGD LRB) Ludzas daļas inspektore kapteine Inta Ševele

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Ludzas J.Soikāna mākslas skolas direktorei Sandrai Vorkalei

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Ludzas J.Soikāna mākslas skolas ēkas un telpu, Stacijas ielā 62, Ludzā, Ludzas novadā
Ludzā novadā (turpmāk – objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaumu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD LRB Ludzas daļas Pārbaudes akts Nr. 22/9.9-3.1.-15 no 2020.gada 23. janvāra.	-	-
2.			

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objektā Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā nav veiktas izmaiņas 4. ailē.	2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 15.septembra noteikumu Nr.585 „Grozījumiem „Ugunsdrošības noteikumi” 187. punkts. 10. pielikums	03.05.2021.
2.	Objektā (katlu telpā) apkures iekārta nomainīta pret citu apkures iekārtu. Nav noteikta dūmvada un ventilācijas sistēmas vai kanāla atbilstība jaunās iekārtas pievienošanai būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Par pārbaudes rezultātiem nav sastādīts tehniskā stāvokļa pārbaudes akts (8.pielikums). Tehniskā stāvokļa pārbaudes akta sadaļā “Piezīmes” nav norādīts vai attiecīgo apkures iekārtu var pievienot dūmvadam.	Ugunsdrošības noteikumi 79.punkts.	03.05.2021.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pārbaudes aktu saņēmu un iepazīnos.
Sandra Korvaļ

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtais daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uz klausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta LRB Ludzas daļa aicina
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
 adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta LRB Ludzas daļa
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

LRB Ludzas var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:


VUGD LRB komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Inta Ševele

(amatpersonas vārds, uzvārds)



(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīsin un vienu eksemplāru saņēmu:

Direktore

Pandra

Kornal



(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2021. gada 3. martā