



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA

Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; tālr.: 67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv

Aizkraukle

(izdošanas vieta)

2021.gada 13. augusts

(datums)

OASIS Latvija

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

Reģ. nr. 40008257283

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas
kods)

„Ceriņi”, Bebrene, Bebrene
pagasts, Ilūkstes novads

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.11/ 49
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Plaviņu novada ģimnāzijas filiāle Odziena klases un skolas sporta zāle
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Skola-1, Vietalvas pagasts, Plaviņu novads
3. Īpašnieks (valdītājs): Plaviņu novada dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90000043649, Dzelzeļa iela 11, Plaviņas, Plaviņu novads
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Kristīnes Jevsejevas 2021.gada 30.jūlija iesniegums
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divstāvu mūra ēka, U1 ugunsdrošības pakāpes, ēkā ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija un evakuācijas apgaismojums. Nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikta ēkas elektroinstalācija.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Plaviņu novada ģimnāzijas filiāle Odziena klases un skolas sporta zāle Skola-1, Vietalvas pagastā Plaviņu novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot paredzētajam mērķim.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981”Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Zemgales reģiona
brigādes Aizkraukles daļas
Pļaviņu posteņa komandieris

(amatpersonas amats)



(paraksts)

I. Krasovskis

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Nosūtīju ar e-pastu k.jevsejeva@gmail.com

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,

uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 21. gada 13. augustā