



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
CĒSU DAĻA

A.Kronvalda iela 52, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; tālr.:67439161; e-pasts: cesis@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Cēsis
(izdošanas vieta)

2021.gada 4.augusts
(datums)

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

Reģistrācijas numurs 4411901845
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas
kods)

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10.3-3.9-41

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas telpas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu novads
3. Īpašnieks (valdītājs): Cēsu novada pašvaldība, Reģistrācijas numurs
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Daigas Ivetas iesniegums
par bērnu nometnes organizēšanu, nometņu vadītājas apliecības Nr. 021-00015
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3.stāvu ēka, U1 ugunsnoturības
pakāpe, telpas nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Pārbaudes
laikā ugunsdrošības prasību pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas telpas atbilst ugunsdrošības
prasībām, tās var izmantot bērnu dienas nometnes organizēšanai, ievērojot
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi
Nr.238, „Ugunsdrošības noteikumi” prasības.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr. 981
“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības
kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt VISC nometņu reģistram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas
Inspektore

L.Ratniece



L.Ratniece

(amatpersona)

Ratniece, 67439165, liga.ratniece@vugd.gov.lv

(paraksts)

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds;
vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.