



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES  
KULDĪGAS DAĻA

Jelgavas iela 58, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; tālr.: 67439061; e-pasts: [kuldiga@vugd.gov.lv](mailto:kuldiga@vugd.gov.lv); [www.vugd.gov.lv](http://www.vugd.gov.lv)

Kuldīga

(izdošanas vieta)

2020.gada 22. oktobris

(datums)

Kuldīgas novada sporta skola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000035656

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Dzirnavu iela 13, Kuldīga, Kuldīgas novads,  
LV-3301

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**PĀRBAUDES AKTS Nr.22/12.3-3.1-78**

2020. gada 21. oktobrī

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

(turpmāk – VUGD) Kurzemes reģiona brigādes (turpmāk – KRB) Kuldīgas daļas inspektors  
leitnants Rio Roberts Gūtšmits

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Kuldīgas novada sporta skolas saimniecības pārzinim Aigaram Flugrātam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Kuldīgas novada sporta skolas ēkas, telpu un teritorijas (turpmāk – objekts), Piltenes  
ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD KRB Kuldīgas daļas 2017. gada 9. novembra pārbaudes akts Nr.22/12.3-3.1/195	1.,2.,3.,4.,5.	Nav.
2.	VUGD KRB Kuldīgas daļas 2018. gada 18. decembra pārbaudes akts Nr.22/12.3-3.1/101	1.,2.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā pie galvenās ieejas izvietota maldinoša uzlīme ar ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs "01".	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk tekstā „Ugunsdrošības noteikumi”) 199. punkts	25.11.2020
2.	Objektā iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas cauruļvadiem nav atbilstoši krāsojumi, ik pēc 4 m nav izveidoti signālkrāsojuma gredzeni.	Ugunsdrošības noteikumu 220.punkts, 221.punkts.	10.01.2021
3.	Objekta zem kāpņu laukuma un laidiem un novietoti priekšmeti un materiāli, bet precīzi novietoti puķu dekorācijas.	Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts.	10.01.2021
4.	Objektā, sūkņu stacijas telpā elektroierīce netiek ekspluatēta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, bet tieši, lampām noņemti aizsargkupoli.	Ugunsdrošības noteikumu 55. punkts.	20.01.2021
5.	Objektā organizētās praktiskās nodarbības nav reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā.	Ugunsdrošības noteikumu 193.punkts.	30.11.2020
6.	Objektā nav nodrošināta veiktās ugunsdrošības instruktāžas reģistrēšana Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā noteiktajā termiņā, pēdējais ieraksts veikts 19.10.2019.	Ugunsdrošības noteikumu 187.punkts.	30.11.2020

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Neskaitāts pārkāpums