



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
LIEPĀJAS 1. DAĻA

Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404484; e-pasts: liepaja1@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Liepāja

(izdošanas vieta)

2021.gada 13.augusts

(datums)

Liepājas Katoļu pamatskolas
atbalsta biedrība

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40008116941

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas
kods)

Raiņa iela 5, Liepāja, LV-3401

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/12.1-3.9/65

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Liepājas Katoļu pamatskola (turpmāk – objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Raiņa iela 5, Liepāja
3. Īpašnieks (valdītājs): Liepājas Katoļu pamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 900000250182, Peldu iela 17, Liepāja
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Daces Kalējas 2021.gada 9.augusta iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļā reģistrēts ar Nr.22/12.1-1.1/237 nometnes „Darbs dara darītāju” ugunsdrošības instrukcija;
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Liepājas katoļu pamatskolas Telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ēka ir nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem.
Nometne „Darbs dara darītāju” 19.08-27.08.2021;
Maksimālais dalībnieku skaits – 20; Nometnes veids – dienas nometne;
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā netiek uzglabāta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATSS) būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.punkts.

6.2. Objekta telpā pie AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – panelis) netiek uzglabāta instrukciju, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127. punktā, 180.4. un 180.7. apakšpunktā minētā informācija, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts.

6.3. Objekta telpā pie AUATSS paneļa netiek uzglabāts AUATSS aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo telpu (zonu) un sistēmas tīklu attēlojums telpās (esošais saraksts neatbilst reālajai situācijai), kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts.

6.4. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi personai, kura uzrauga AUATSS, ugunsdrošības instruktāžu par uguns aizsardzības sistēmas darbības principu un darbības noteikšanas kārtību, uguns aizsardzības sistēmas ekspluatācijas nosacījumiem, aizsargājamo telpu nosaukumiem un atrašanās vietām, rīcību gadījumā, ja no uguns aizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī rīcību stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 127.punkts.

6.5. Objekta pagraba stāvā esošajā kabinetā novietoti priekšmeti (lampas) tuvāk par 0,5m no ugunsgrēka detektoriem, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 142.2.apakšpunkts.

7. **Slēdziens:** Nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”
8.5.apakšpunkta prasībām;

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes
komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Kurzemes reģiona brigādes
Liepājas 1.daļas inspektore

(amatpersona)

(paraksts)

A.Finka

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Atbildīgais par ugunsdrošību
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

2021. . gada

17. augustā

Gunta Višņina