



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES  
AIZKRAUKLES DAĻA

Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; tālr.: 67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv

Aizkraukle

(izdošanas vieta)

2021.gada 28. jūlijs

(datums)

Salaspils sporta skola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,  
uzvārds)

Reg. Nr. 90001262831

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas  
kods)

Līvzemes iela 22, Salaspils, LV-2169

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.11/40**

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Aizkraukles novada vidusskolas dienesta viesnīcas telpas

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Daugavas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads

3. Īpašnieks (valdītājs): Aizkraukles novada pašvaldība,

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reg.Nr. 90000074812, Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Valda Razumovska 2021.gada 26.  
jūlija iesniegums par bērnu nometni

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: dienesta viesnīcas telpas,  
divustāvu (ēkas kopējā platība 931,5m<sup>2</sup>) dzelzbetona pārsegumiem un  
pamatiem, kieģeļu mūra sienas, centrālā apkure. Ēka siltināta. Telpas  
nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas  
pretestības mēriņumi un nesošās koka konstrukcijas apstrādātas ar  
ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Telpās ierīkota automātiskā ugunsgrēka  
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Telpas aprīkotas ar  
evakuācijas plāniem. Evakuācijas ceļi un izejas nodrošinātas ar izgaismotām  
zīmēm.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  
ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību  
pārkāpumi netika konstatēti.

7. Slēdziens: Aizkraukles novada vidusskolas dienesta viesnīcas telpas  
Daugavas ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā **atbilst** ugunsdrošības  
prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra  
noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"  
8.5. punkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram  
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001  
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas  
dienesta Zemgales reģiona  
brigādes Aizkraukles daļas  
komandieris

(amatpersonas amats)

(paraksts)

G.Laukazile

### (v. uzvārds)

## Atzinumu sanēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 . gada .