



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE
LIMBAŽU DAĻA

Noliktavu iela 1, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001; tālr.:64070066; fakss: 64022648; e-pasts: limbazi@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Limbaži

(izdošanas vieta)

2020.gada 18. maijs

(datums)

SIA „Olimpiskais centrs Limbaži”

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

Reģistrācijas numurs 44103021789

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Parka iela 36, Limbaži, LV-4001.

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/10.5-3.1/28

2020. gada 11. maijā

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļas inspektore, kapteine Jeļena Bohane-Kirilko

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Sporta bāzes pārzinim Sergejam Zaļupem

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica SIA „Olimpiskais centrs Limbaži” viesnīcas-sporta un atpūtas centra “Limbaži”
Lielezera ielā 33, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaumu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļas 2017. gada 8. marta Pārbaudes akts Nr.22/10.5-3.1/28.	1. p., 2. p., 5.p., 6.p., 7.p., 8.p., 9.p., 10.p.	3.p., 4.p.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Nav tīrīts dūmvads.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīlī noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk tekstā- Ugunsdrošības noteikumi) 67. punkts, 68.punkts, 69.punkts.	01.06.2020.
2.	Kurināmā uzglabāšanas telpās elektroierīces nav attīrītas no putekļiem.	Ugunsdrošības noteikumi 59. punkts.	01.06.2020.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzeme reģiona brigādes Limbažu daļa (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzeme reģiona brigādes Limbažu daļa (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzeme reģiona brigādes Limbažu daļa var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.


Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV4201, iesniedzot iesniegumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļā, Noliktavu ielā 1, Limbažos, LV 4001.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Jeļena Bohane-Kirilko
(amatpersonas vārds, uzvārds)



(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2020.gada 18. MAIJA

