



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA

Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; tālr.:67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv

Aizkraukle

(izdošanas vieta)

2021.gada 5. augustā

(datums)

Sporta klubs "HADL"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

Reģ.Nr.40008072539

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas
kods)

Ozolciema 56/2-66, Rīga, LV-1058

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.11/47
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Vecbebru tehnikuma kompleksa ēkas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV – 5135,
3. Īpašnieks (valdītājs): Vecbebru tehnikuma komplekss,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.90000043028, Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV –
5135
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Anda Grebzdes
2021.gada 2.augusta iesniegums b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestāde,
piecustāvu (5.stāvs tehniskais) ar kopējo platību 4672,5.8 m², ar
dzelzsbetona pārsegumiem un pamatiem, ķieģeļu sienas, centrālā apkure.
Ēka siltināta. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti
ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un nesošās koka
konstrukcijas apstrādātas ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Dienesta
viesnīca piecus stāvu ķieģeļu ēka (siltināta) ar dzelzsbetona pārsegumiem un
pamatiem, centrālā apkure. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem,
veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un nesošās
koka konstrukcijas apstrādātas ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Telpās
ierīkota balss izziņošanas iekārta un automātiskā ugunsgrēku atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēma. Ierīkoti ugunsdzēsības krāni. Kopējā platība
6051,9m²
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību
reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošās vidusskola un
tās dienesta viesnīcas telpas
Vecbebros, Bebru pagastā, Kokneses novadā **atbilst** ugunsdrošības

prasībām un tās var izmantot paredzētajam mērķim.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 01.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”
8.5.punkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Zemgales reģiona
brigādes Aizkraukles daļas
komandieris

(amatpersonas amats)



(paraksts)

Guntars Laukazīle

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 ____ . gada ____ . _____