



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE

Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.: 63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Liepāja

(izdošanas vieta)

2020.gada 27. augustā

(datums)

Saldus novada pašvaldība

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.90009114646

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/12-3.1/ 3

2020. gada 18. augustā

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Kurzemes reģiona brigādes komandiera vietnieks virsleitnants Oļģerts Smalkais

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Saldus novada pašvaldības atbildīgajam par ugunsdrošību Ilgvaram Līgotnim

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Saldus sporta skolas ēkas telpu Jelgavas ielā 6, Saldū, ēkas kadastra Nr. 84010080116001 (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, nepilnā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objekta automātiskai ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmai nav veikta tehniskā apkope un tehniskās apkopes kontrole.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 129.punkts.	15.09.2020.

2.	Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.7.zīmi.	Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts.	15.09.2020.
3.	Objektā izvietotās izgaismotās evakuācijas zīmes nav ieslēgtas patstāvīgi un tās neieslēdz automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.	Ugunsdrošības noteikumu 196.1.apakšpunkts, 206.punkts, 245.punkts.	15.09.2020.
4.	Objektā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija.	Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts.	01.01.2021.
5.	Objektā pie automātiskās balsu ugunsgrēka izziņošanas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts automātiskās balsu ugunsgrēka izziņošanas sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija.	Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts.	01.01.2021.
6.	Objektā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pieņemšanas akts un tam pievienotie dokumenti vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas.	Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts.	01.01.2021.
7.	Objektā pie automātiskās balsu ugunsgrēka izziņošanas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts automātiskās balsu ugunsgrēka izziņošanas sistēmas pieņemšanas akts un tam pievienotie dokumenti vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas.	Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts.	01.01.2021.
8.	Objektā nav veikta neautomātiskās dūmu izvades sistēmas pārbaude ne retāk kā 2x gadā.	Ugunsdrošības noteikumu 167.punkts.	15.09.2020.
9.	Objektā saskaņā ar Latvijas standarta LVS 446 "Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrašojums" 6.12.apakšpunkta prasībām, nav veikta izgaismoto evakuācijas zīmju efektivitātes pārbaude. Nav sastādīts akts par pārbaudes rezultātiem.	Ugunsdrošības noteikumu 4.punkts.	15.09.2020.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedoklis noseidzēts pārbaudes laikā.
 Atzīmēts pa postu.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigāde aicina
(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)
adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigāde
(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)
brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Kurzemes reģiona brigāde **var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.**
(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšniekam, Maskavas iela 5, Rīgā
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Oļģerts Smalkais

(amatpersonas vārds, uzvārds)

Smalkais
(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20 ____ .gada ____ .