



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDES  
PREIĻU DAĻA

Aglonas iela 20, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301; tālr.: 65307300; fakss: 65323062; e-pasts: preili@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Preiļos

(izdošanas vieta)

2020.gada 11.augustā

(datums)

Aglonas novada domei

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90000065754

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**PĀRBAUDES AKTS Nr.22/9.7-3.1-61**

2020. gada 5.augustā

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas inspektors kapteinis Edgars Krekels

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītājam Mārai

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

Ušackai un Aglonas novada domes darba aizsardzības speciālistam Edgaram Urbanovičam

veica Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra „Strops”, Daugavpils ielā 8,

(objekta nosaukums, adrese)

Aglonā, Aglonas novadā (turpmāk - objekts)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaudīšanu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas 2019.gada 27.septembrī pārbaudes akts Nr.22/9.7-3.1-112	1.punkts	-

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude	Ministru kabineta 2016.gada 19.apriļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 3.punkts.	30.04.2021.