



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDES

DAUGAVPILS 2.DAĻA

Piekrastes iela 23; Daugavpils, LV-5422, tālr.:65455844, e-pasts: daugavpils2@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Daugavpils

(izdošanas vieta)

20 21.gada 11. jūnijs

(datums)

Latvijas Dzelzceļnieku un
Satiksmes nozares arodbiedrība

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

Reģ. Nr. 40008044272

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas
kods)

Dzirnavu iela 147a, Rīga,
LV-1050

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/9.2-3.9-27
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsēkots: Bērnu nometnes telpas atpūtas bāzes „Vīrognā”
(apsēkoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Daugavpils novads, Višķu pagasts, Vīrognā
3. Īpašnieks (valdītājs): Vīrognā
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 41503034921
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: 2021.gada 03.jūnija nometnes vadītājas iesniegums
5. Apsēkoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Bērnu nometnes telpas, kuras atrodas atpūtas bāzes „Vīrognā”, mājiņu Nr.1., 2., 3., 4., 6., 8., 23., 24., 25., 26., kafejnīca, ar telpu kopēju platību 740m²
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav
7. **Slēdziens:** Bērnu nometnes telpas atpūtas bāzes „Vīrognā” atbilst ugunsdrošības prasībām
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 01.septembra noteikumi Nr.981 „Bērnu nometnes organizēšanas un darbības kārtība” 8. 5 apakšpunkts
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt -nometņu vadītājai Eleonorai Ivanovai (vadītājas apliecības Nr.:115-00018)
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

spilvenus, matračus) un gultasveļu nodrošina atpūtas bāze „Virogna”. Istabās ir iespēja glabāt savas personīgās mantas. Katrā mājā ir sanitārais mezgls ar dušu.

Telpu higiēniskais stāvoklis apmierinošs. Sanitārajās telpās personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi ir nodrošināti. Sanitāri tehniskās ierīces ir darba kārtībā, to aprīkojums atbilst prasībām.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Iekštelpu apdarei ir funkcijai atbilstoši materiāli, kas nodrošina higiēnas prasību izpildi. Telpas ir tīras un darba kārtībā.

6.3. Apgaismojums

Telpās ir nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums. Vizuāli vērtējot, apgaismojums pietiekošs. Apgaismes ķermeņi darba kārtībā. Logiem nodrošinātas saules aizsargierīces.

6.4. Siltumapgāde

Nav nepieciešama.

6.5. Gaisa apmaiņa

Telpās ir iespēja nodrošināt regulāru telpu vēdināšanu, atverot logus. Sanitārajās telpās - nosūces ventilācijas sistēma.

6.6. Ūdens apgāde

Ūdensapgādi nodrošina urbums, ūdensapgāde – centralizēta. Dzeramā ūdens kvalitāte atbilst Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Iesniegts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” 31.05.2021. dzeramā ūdens testēšanas pārskats Nr. PV-2021-P-274874.01. Karstais ūdens tiek nodrošināts ar elektriskajiem ūdens sildītājiem.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Kanalizācijas sistēma – lokāla. Sadzīves kanalizācijas notekūdeņi tiek novadīti uz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām.

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Teritorija labiekārtota, sakopta, sporta laukums iežogots. Ir organizēta sadzīves atkritumu vākšana atbilstoši higiēnas prasībām. Peldvieta labiekārtota atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumiem Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”. Peldvietas ūdens kvalitāte atbilst augstāk minēto noteikumu prasībām, iesniegts BIOR” 24.05.2021. peldvietas ūdens testēšanas pārskats Nr. PV-2021-P-274875.01

6.9. Vides pieejamība

Nav paredzēta.

6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Telpas tiek uzskatītas atbilstoši higiēnas prasībām. Uzkopšanas inventārs ir marķēts, uzglabā bērniem nepieejamā vietā. Tualetes telpām lietoti atsevišķu uzkopšanas inventāru. Sanitārajās telpās tiek lietoti dezinfekcijas līdzekļi atbilstoši lietošanas instrukcijai. Uzglabā īpaši paredzētā vietā.

7. SLĒDZIENS Nometnes telpas, Atpūtas bāzē „Virogna”, Svilišķi-1, Špoģos, Višķu pagastā, Daugavpils novadā, atbilst higiēnas prasībām.

Atzinums ir derīgs vienu gadu – līdz 11.06.2022. visām rīkotajām nometnēm, kas plānotas Atzinuma 3. punktā norādītajā vietā un telpās.

8. Rekomendējamie pasākumi

1. Stingri ievērot normatīvo aktu prasības atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai valstī (Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”);
2. Nodrošināt Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasību izpildi;
3. Pirms nometnes un nometņu darbības laikā ievērot Veselības ministrijas izstrādātās 28.05.2021. vadlīnijas „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem”;

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes

komandierim Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Latgales
reģiona brigādes Daugavpils
2.daļas Višķu posteņa
komandieris

(amatpersona)

(paraksts)

A.Kirillovs

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nostīšanu)

20 21. gada 11. Jūnij

(paraksts)