



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
JELGAVAS DAĻA

Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037550; fakss: 63037544; e-pasts: jelgava@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava

(izdošanas vieta)

2021.gada 13.jūlija

(datums)

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
„Jelgavas izglītības pārvalde”

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

Reģ.Nr. 9000074738

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas
kods)

Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/11.1-3.1/250

2021.gada 13.jūlijā

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas inspektore kapteine Ilze Bergmane

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas pamatskola “Valdeka”
– attīstības centrs” direktores pienākumu izpildītājai Dacei Ekšai

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas pamatskola “Valdeka” –
attīstības centrs ēku, telpu un teritorijas Institūta ielā 4, Jelgavā, nekustamā īpašuma
kadastra numurs 09000360220 (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto

ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas 2019.gada 5.decembra Pārbaudes akts Nr.22/11.1-3.1/446	1.-6.punkti	Nav

Jelgavas pamatskola “Valdeka”-
attīstības centrs

SANEMTS

20 21. "13." jūlijs

1-16 Nr. 2

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objekta izgaismotās evakuācijas zīmes netiek pārbaudītas reizi mēnesī atbilstoši piemērojamo standarta prasībām, bet tieši: - saskaņā ar Objekta „Evakuācijas izejas izgaismoto zīmju ikmēneša pārbauzu žurnālā” pēdējā pārbaude veikta 10.11.2020.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi), 5.punkts	30.08.2021
2.	Objekta internāta ēkā (būve kadastra apzīmējumu 09000360220003) evakuācijas apgaismojuma ierīces netiek uzturētas lietošanas kārtībā, bet tieši: - 2.stāva gaitenī izgaismotā evakuācijas zīme neieslēdzas elektrības atslēguma gadījumā; - 2.stāva kāpņu telpā (ēdnīcas pusē) izgaismotā evakuācijas zīme nenodrošina pietiekamu gaismas redzamību (gandrīz izdegusi).	Ugunsdrošības noteikumi), 245.punkts	30.08.2021
3.	Objekta internāta ēkas evakuācijas ceļi nav nodrošināti ar cilvēku kustības virziena zīmēm atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām, bet tieši: - 2.stāva un 3.stāva gaitenīs izgaismotajām cilvēku kustības virziena zīmēm nav balta piktogramma uz zaļa fona (ieslēdzot zīmes apgaismojumu deg zaļas krāsas apgaismojums).	Ugunsdrošības noteikumi, 195.punkts	30.09.2021
4.	Skolas ēkas (būve kadastra apzīmējumu 09000360220002) durvis 1.stāvā un 2.stāvā, kas atdala kāpņu telpas no gaitenīiem, atstutētas atvērtā stāvoklī, pieļaujot dūmu un degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā.	Ugunsdrošības noteikumi, 20.punkts	30.07.2021
5.	Skolas ēkā, pie ieejas aktu zālē ugunsdrošās durvis netiek uzturētas darba kārtībā, bet tieši: - nenodrošina durvju vērtnes pilnīgu aizvēršanos.	Ugunsdrošības noteikumi, 21.punkts	30.07.2021
6.	Pie Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – ugunsaizsardzības sistēma) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtām (turpmāk – panelis) netiek uzglabātas instrukcijas, kurās norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127. punktā, 180.4. un 180.7. apakšpunktā minētā informācija.	Ugunsdrošības noteikumi, 125.1.apakšpunkts	30.08.2021

7.	Pie Objekta uguns aizsardzības sistēmas paneļiem netiek uzglabāti aktuālie uguns aizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksti.	Ugunsdrošības noteikumi, 125.2.apakšpunkts	30.08.2021
8.	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi veiktās ugunsdrošības instruktāžas reģistrēšanu Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 10.pielikumam, bet tieši: - žurnāls nav ierīkots saskaņā ar 2020.gada 15.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 585 "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"; - nav aizpildīta žurnāla 2.aile – instruktāžas datums.	Ugunsdrošības noteikumi, 187.punkts	30.08.2021
9.	Objektā veiktās praktiskās nodarbības (09.10.2020.) nav reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā (10. pielikums).	Ugunsdrošības noteikumi, 193.punkts	30.08.2021
10.	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi sešos mēnešos (pārbaudes veic apkalpojošā firmā reizi gadā, vienlaicīgi ar tehnisko apkopi).	Ugunsdrošības noteikumi, 268.1.apakšpunkts	31.01.2022

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: pārkāpumu novēršanas termiņi saskaņoti ar Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas pamatskola "Valdeka" – attīstības centrs" direktores pienākumu izpildītāju Daci Ekšu un ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde” galveno speciālistu būvniecības un ēku ekspluatācijas jautājumos Andri Balto pa e-pastu.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uz klausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļa aicina
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļa
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļa var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas
2021.gada 13.jūlija Pārbaudes akts Nr.22/11.1-3.1/250

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim,
Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Ilze Bergmane

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

Nosūtīts uz e-pastu: dace.eksa@izglitiba.jelgava.lv

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2021.gada 13.jūlijā

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
JELGAVAS DAĻA

Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037550; fakss: 63037544; e-pasts: jelgava@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

14.07.2021

(datums)

Jelgava

(izdošanas vieta)

LĒMUMS Nr. 22/11.1-3.20/134

par neplānoto ugunsdrošības pārbaudi

Pamatojoties uz Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta trešo daļu,
uzdodu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes
Jelgavas daļas inspektorei, kapteinei Ilzei Bergmanei

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

veikt neplānoto ugunsdrošības pārbaudi

Jelgavas pamatskola "Valdeka" -
attīstības centrs, Institūta ielā 4,
Jelgavā, LV-3002

(objekta nosaukums vai darbības sfēra, adrese, atrašanās vieta)

ar mērķi pārbaudīt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu.

Lēmumu pieņēma: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas
komandiera pienākumu izpildītājs
virsleitnants Māris Gribusts

(amatpersonas amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

(paraksts)

Lēmumu saņēmu:

dienests p.i. Raca Eda

(amats, ja tāds ir, vārds, uzvārds)

(paraksts)

2021. gada 14. 14/20
(lēmuma saņemšanas datums)



**Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde
“Jelgavas pamatskola “Valdeka”- attīstības centrs”**

Reģ. Nr.2824903199

Institūta ielā 4, Jelgavā, LV - 3004, tālr.: 63023684; tālr./fakss 63029514

E - pasts: jpsk-acvaldeka@izglitiba.jelgava.lv

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes Jelgavas nodaļas komandierim
Aleksandram Koržeņevskim

14.07.2021. Nr. 1-9/11

Iesniegums.

Lūdzu veikt steidzamu atkārtotu pārbaudi, sakarā ar nometnes organizēšanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādē „Jelgavas pamatskola „Valdeka”- attīstības centrs”, ir veikti un novērsti konstatētie pārkāpumi.

Direktores p.i.

(Dace Ekša)



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
JELGAVAS DAĻA

Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037550; fakss: 63037544; e-pasts: jelgava@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava

(izdošanas vieta)

2021. gada 14. jūlija

(datums)

SIA „Sajūtu Māja”

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 43603089055

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kooperatīva iela 6 - 7, Jelgava, LV-3003

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/11.1-3.11/16
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs” (turpmāk – Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Institūta iela 4, Jelgava, LV-3002
3. Īpašnieks (valdītājs): Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90000042516, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: SIA „Sajūtu Māja” nometnes vadītājas Egītas Matulēnas 2021.gada 1.jūlija iesniegums b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir nodrošinātas ar ar ugunsdzēsības aparātiem un automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – uguns aizsardzības sistēma).
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: novērsti.
7. **Slēdziens:** Objekts **atbilst** ugunsdrošības prasībām diennakts nometnes rīkošanai.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunktu.
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.