



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Kuldīgā

01.12.2020.

1. Objekta nosaukums: Liepājas vieglatlētikas manēža (struktūrvienība "LOC Manēža")
2. Objekta īpašnieks: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401. Lietotājs: SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”, reģistrācijas Nr.42103030247, Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401.
3. Objekta adrese: Brīvības iela 55, Liepāja, LV-3401.
4. Novērtēšanu veica: 01.12.2020. Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas vecākā higiēnas ārste Inesa Kaseviča
5. Novērtēšanā piedalījās: Struktūrvienības „LOC Manēža” vadītājs Artis Lagzdīņš
6. Konstatēts: 6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums Higiēnas prasību ievērošanas novērtējums Liepājas vieglatlētikas manēža veikts sakarā ar to, ka tiek plānota Liepājas vieglatlētikas manēžas iznomāšana izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības programmas. Liepājas vieglatlētikas manēža, ar kopējo ēkas platību 8910.34 m ² , tika izbūvēta Liepājas pilsētas sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijā, - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas stadiona teritorijā. Manēža ir savienota ar esošās skolas mācību telpu bloku. Manēža izbūvēta 5. vidusskolas, citu sporta un izglītības iestāžu audzēkņu sporta nodarbību organizēšanai, kā arī sporta sacensību rīkošanai. Manēža paredzēta maksimāli 500 apmeklētājiem. <u>4-stāvu ēkas plānojumā</u> paredzētas sekojošas telpas: <u>1.stāvā</u> galvenajā vestibilā izvietotas plašas atklātas kāpnes, kas savieno visus ēkas stāvus, pasažieru lifts, info centrs, tirdzniecības platības un sanmezglī apmeklētājiem. No vestibila ir tieša ieeja sporta manēžā, kā arī sportistu ģērbtuvju blokā, kur paredzētas 15 dažāda lieluma ģērbtuves ar dušām un sanmezglīem; ir arī pirts telpu bloks sportistu vajadzībām un medicīnas kabinets. <u>2. stāvā</u> izvietota skolas ēdnīca 380 skolēnu vienlaicīgai ēdināšanai un kafejnīca ar 64 vietām.. Ēdināšanas bloks savienots ar manēžas skatītāju balkonu un integrētu kafejnīcas zonu. <u>3. stāvā</u> izvietota bibliotēkas lasītava ar grāmatu krātuvi un sanāksmju telpu un Manēža administrācijas biroja telpas (izvietotas ar skatu uz manēžu). <u>4. stāvā</u> - dienesta viesnīca ar 22 divvietīgiem dzīvojamajiem numuriem. <u>Manēža</u> plānota daudzfunkcionāla, tajā paredzēti visi vieglatlētikas sektori, izņemot vesera mešanas treniņu sektoru. Manēžā ir projektēts daudzfunkcionāls sporta spēļu laukums ar iezīmētiem florbola, basketbola un volejbola laukumiem. Galvenais ir florbola laukums ar

izmēriem 40 x 20 un 2m drošības zonu, atbilstošs IAAF tehniskajām prasībām (šo laukumu paredzēts norobežot ar drošības tīklu); vieglatlētikas skrejceļa 200m aplis ar 4 skrejceļiem; pludmales volejbola laukums 16 x 8 m ar drošības zonu 2 m, ko paredzēts izmantot arī kā lodes grūšanas sektoru (šis laukums tiks aprīkots ar aizsargtīklu); pludmales volejbola laukums pildīts ar skalotu upes vai jūras smilti ($h=500\text{mm}$).

Manēžas publiski pieejamā zonā paredzēta 1 sieviešu tualete ar 2 klozetpodiem, vīriešu tualete ar 1 klozetpodu un 2 pisuāriem un 2 izlietnēm, 1 invalīdiem piemērota tualete, kā arī 2 tualetes sporta zonā - kopumā 8 sanitārās iekārtas, kas nodrošina sanitāro iekārtu nepieciešamo skaitu sporta būvēs. Katrā sportistu ģērbtuvē paredzēts sanmezgls ar dušu. Dušas telpās ir 1-3 vai 6 dušas iekārtas ar starpsienām. Sanitārtehnisko ierīču skaits atbilst LBN 208-15 „Publiskas būves” 3.pielikuma, 5. punkta prasībām.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare: telpu iekšējā apdarē pielietoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli: sienas apšūtas ar rīģipsi un krāsotas; grīdas - linoleja segums; virtuvēs, ģērbtuvēs, tualetēs, dušas telpās - grīdas un sienas - flīžu segums.

6.3. Apgaismojums: telpās ir nodrošināts dabiskais un/vai mākslīgais apgaismojums ar luminiscējošām gaismas lampām. Publiskās telpās dabiskais apgaismojums nodrošināts caur logiem ārsienās vai virsgaismas jumta lūkām – administratīvās telpās, tām paredzēta arī vēdināšanas funkcija.

6.4. Siltumapgāde: ēka pieslēgta pie centralizētiem Liepājas pilsētas tīkliem. Apkures sistēma - divcauruļu tipa. Sildķermeni: ģērbtuvju blokā 1.stāvā, vestibālā, gaitenīs - siltās grīdas konstrukcija; sporta zālē - starojumu apkures paneli, sadalīti 2.zonās: volejbola laukums, pārējā zālē; 4.stāvā - tērauda paneļu radiatoru; pārējās telpās - kaloriferi iekārtās.

6.5. Gaisa apmaiņa: Objekta telpās nodrošināta dabīgā un mehāniskā ventilācija. Dabīgā ventilācija nodrošināta caur veramiem logiem un /vai caur veramām jumta lūkām manēžā un administratīvās telpās. Ierīkotas 7 pieplūdes-nosūces mehāniskās ventilācijas sistēmas, t.sk. divas mehāniskās pieplūdes un nosūces sistēmas (PN1 un PN4) nodrošina gaisa apmaiņu dušas telpās un tualetēs. Ventilācijas sistēmas ar gaisa rekuperāciju un gaisa dzesēšanu. Ventilācijas sistēmu iekārtas darbojas automatiskajā režīmā.

6.6. Ūdensapgāde: Nodrošināts Objekta pieslēgums Liepājas pilsētas centralizētiem ūdensapgādes tīkliem.

6.7. Kanalizācijas sistēma: ēka pieslēgta pie centralizētiem Liepājas pilsētas tīkliem.

6.8. Teritorijas labiekārtošana: teritorija labiekārtota. Nodrošināta lietus ūdens kanalizācija ar pieslēgumu Liepājas pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmai.

6.9. Vides pieejamība: manēžas kompleksā nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem (kustības un redzes) traucējumiem: nodrošināta piekļūšana ēkai; ēkā durvju vērtnes platums no 0,9 līdz 1,0 m; ārējo durvju sliekšņa augstums nepārsniedz 1,5cm; 1.stāvā ierīkots sanmezgls, kas ir pieejams riteņkrēslu lietotājiem, ar atbilstošu palīgaprīkojumu un palīdzības pogu; kāpnēm pirmie un pēdējie pakāpieni apzīmēti ar kontrastējošu krāsojumu. Iekšējais savienojums ar esošo skolas ēku projektēts kā pandus ar slīpumu 1:20, nodrošinot piekļuvi no esošās skolas ēkas pasažieru liftam, kas apkalpos jaunbūves ēkas 4 stāvus. Pandusa sākums un beigas akcentēts ar kontrastējošu līniju. Lifta izsaukuma pogas un vadības paneļa pogu apzīmējums nodrošināts Braila rakstā. Pasažieru lifta kabīnē nodrošināti taktīlie, Braila raksta taustiņi, kā arī nodrošināta audio informācija. Uz visām kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena iestrādāta stāva numuru taktīlo (sataustāmo) apzīmējums vai numurs Braila rakstā.

1.stāvā divas no ģērbtuvēm piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija: Izvērtēta trokšņa normatīvu ievērošana telpās. Konstatēts, ka akustiskā līmeņa nodrošināšanai manēžas zāles griestos iebūvētas speciālas plātnes ar perforāciju trokšņa slāpēšanai. Fragmentāri manēžas ārsienās no iekšpuses $h=3.00\text{m}$ augstumā apšūtas ar perforētām finiera plātnēm. Starpsiena balkona zonā apdarināta ar perforētām finiera plātnēm.

Ventilācijas kameras telpas grīdas papildus izolētas ar akmens vati ($b=100\text{mm}$) un apšūtas ar

reģipsi. Ventilācijas iekārtas balstītas uz gumijas starplikām.

7. **SLĒDZIENS:** Objekts „Liepājas vieglatlētikas manēža (LOC Manēža)” Brīvības ielā 55, Liepājā, *atbilst higiēnas prasībām.*

8. **Rekomendējamie pasākumi:** nav.

Sabiedrības veselības departamenta
Kurzemes kontroles nodaļas vecākā higiēnas ārste

Inesa Kaseviča

Inesa Kaseviča, mob.29277736
inesa.kasevica@vi.gov.lv