



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2021.gada 22.septembrī
(datums)

Rīgas Austrumu pamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40900009929
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas
kods)

Viļānu iela 13, Rīga, LV-1003
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/587

2021.gada 9.septembrī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas

reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
kapteinis Sergejs Radionenko

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Rīgas Austrumu pamatskolas vidusskolas direktores vietniecei saimniecības
darba Jekaterinai Šmigai

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Rīgas Austrumu pamatskolas ēkas telpu un teritorijas Viļānu ielā 13, Rīgā,
(turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaudīto gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš

1	2	3	4
1.	Objektā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar paš aizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.	Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts.	01.02.2022.
2.	Objekta elektrosadales telpā elektroiekārtas nav attīrīti no putekļiem un nosēdumiem.	Ugunsdrošības noteikumu 59.punkts.	01.02.2022.
3.	Objektā nav veikta dabiskas ventilācijas kanālu tīrīšanas.	Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts.	01.02.2022.
4.	Objektā ugunsdrošības instrukcija nav veikta reizi sešos mēnešos.	Ugunsdrošības noteikumu 191.apakšpunkts.	01.02.2022.
5.	Sporta zālē evakuācijas durvis nav viegli atveramas bez aizkavējumā no telpas iekšpuses.	Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts.	01.02.2022.
6.	Aktu zālē evakuācijas durvis nav viegli atveramas bez aizkavējumā no telpas iekšpuses.	Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts.	01.02.2022.
7.	Virtuves telpā evakuācijas durvis nav viegli atveramas bez aizkavējumā no telpas iekšpuses.	Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts.	01.02.2022.
8.	Sporta zālē nav izvietota evakuācijas zīme, kas ir norādīta Objekta evakuācijas plānā.	Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts.	01.02.2022.
9.	Objekts (pie mazas zāles) nav nodrošināts ar "Izejas" zīmi.	Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts.	01.02.2022.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Atbildīgās personas ugunsdrošības pārbaudes laika tika izskaidroti Pārbaudes akta konstatēti pārkāpumi.

Pārbaudes akts nosūtīts uz elektronisko e-pasta adresi ravs@riga.lv

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) aicina

adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Jaunpils ielā
13, Rīgā, LV-1002

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Sergejs Radioņenko

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20 ____ .gada ____ . _____