



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
SALDUS DAĻA

Skrundas iela 28, Saldus, Saldus novads, LV-3801; tālr.: 63881482 fakss: 63807560; e-pasts: saldus@vugd.gov.lv; vugd@vugd.gov.lv

Saldus

(izdošanas vieta)

2021. gada 18. oktobris

(datums)

Saldus tehnikums

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000024436

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Kalnsētas iela 24, Saldus,

Saldus novads, LV-3801

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12.4-3.1/63.

2021. gada 07. oktobrī

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļas inspektors leitnants Ģēbs Markovs

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Saldus tehnikuma dežurantam Mārim Vācīm

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica meiteņu dienesta viesnīcā, Kalnsētas ielā 20 un zēnu dienesta viesnīcā Kalnsētas ielā 22 Saldū, Saldus novadā

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4