



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Saldus

(izdošanas vieta)

13.05.2022.

(datums)

SIA „BALTIJAS 1. VALODU SKOLA”

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40203018026

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās
personas kods)

Ventas iela 7-5, Raņķi, Raņķu
pagasts,

Kuldīgas novads, LV-3323

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/21
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1 Apsekots: Viesu nams „Laidi”

.

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2 Adrese: Kuldīgas novads, Laidu pagasts, viesu nams "Laidi" - "Jaunās
Zives", LV-3317

3 Īpašnieks (valdītājs): SIA „IZ Comfort”, reģ Nr. 40203280888, "Jaunās
Zives",

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Laidu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3317

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

4 Iesniegtie dokumenti: 2022. gada 12.aprīļa Modra Dzelstiņa iesniegums

.

5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: viesu nams ar
ugunsnoturības pakāpi U2b.

Būvju lietošanas veids II.

6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

.

6.1. nav pārbaudīta objekta elektroinstalācija (tai skaitā zemējuma un
zibensaizsardzības

ierīces), kā rezultātā nav ievērotas Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2016.gada

19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk-
Ugunsdrošības

noteikumi) 56.punkta prasības;

6.2. nav veiktas objekta elektroinstalācijas kontaktu savienojuma
kvalitātes (piemēram

, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās)

pārbaudes ar termokameru, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasības;

6.3. nav izstrādāta ugunsdrošības instrukcija, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības

noteikumu 176.punkta prasības;

6.4. virtuve nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklāju, kā rezultātā nav ievērotas

Ugunsdrošības noteikumu 260.punkta prasības;

6.5. objekta 2.stāvā telpās, kurās ir paredzēts izmitināt cilvēkus, nav izvietoti evakuācijas

plāni, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 235.punkta prasības;

6.6. objektā nav veikta apkures iekārtas dūmvada tehniskā stāvokļa novērtēšana, kā

rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 74.punkta prasības;

6.7. objektā nav veikta apkures iekārtas dūmvada tīrīšana pirms apkures sezonas sākuma,

kā arī vienu reizi apkures sezonā, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu

68.punkta prasības;

6.8. objektā pilnā apjomā nav apzīmētas ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas ar

Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3.zīmi, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības

noteikumu 265.punkta prasības;

6.9. objektā ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate, kā

rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 267.punkta prasības;

6.10. objektā ugunsdzēsības aparāti nav nodrošināti ar uzlīmi, par ugunsdzēsības aparāta

tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu

3.pielikumam, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 269.punkta prasības.

7 **Slēdziens:** Nepieciešams novērst šī atzinuma sestajā punktā minētos pārkāpumus.

8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada”

1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība

8.5.apakšpunktu.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrs

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšana dienesta Kurzemes
reģiona brigādes
Ugunsdrošības uzraudzības
un civilās aizsardzības nodaļas
inspektors

(amatpersonas amats)

*

(paraksts)

G.Markovs

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU