

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2022-P-377858.01



Pasūtītājs:

Eleskas SIA, reģistrācijas Nr.: 40203333865, adrese: Brīvības gatve 293A-8, Rīga, LV-1006, e-pasts: rutilicite@inbox.lv, tālrunis: 2646700

Maksātājs:

Ruta Līcīte, personas kods: 230374-11877, adrese: Ievkalni 12, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, e-pasts: rutilicite@inbox.lv, tālrunis: 26467000

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 65071774, e-pasts: ogre@bior.lv, 03.06.2022 plkst. 10:34 (pavadraksta Nr: OG-2022-P-377858)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

**Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un
nepieciešamā papildinformācija**

P-377858/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

1. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens plastmasas pudeles

Apjoms: 0,5; 1,5 l;

Parauga īpašnieks:

Ruta Līcīte (230374-11877)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Ruta Līcīte tālrunis: 26467000; amats: vadītāja;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: dzeramā ūdens kārtējais monitorings

Parauga ņemšanas vieta: Līcīši, virtuvē no krāna

Parauga ņemšanas datums, laiks: 03.06.2022 09:50

Testēšana uzsākta:03.06.2022.Testēšana pabeigta:09.06.2022.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Duļķainība	LVS EN ISO 7027-1:2021	0,30 ± 0,04 NTU
Elektrovadītspēja	LVS EN 27888:1993	568 ± 4 μS/cm(20°C); termokompensācijas korekcija; mērīts pie 17,4 °C
Garša un smarža	LVS EN 1622:2006, C. daļa*	nav neraksturīgas smaržas un garšas
Koliformu un <i>Escherichia coli</i> skaits - <i>Escherichia coli</i> skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017	0 KVV/100ml
- Koliformu skaits		0 KVV/100ml
Kopējais mikroorganismu skaits (MAFAM) - Kopējais mikroorganismu skaits 22°C	LVS EN ISO 6222:1999	7,7 x 10 KVV/1ml
Krāsainība	LVS EN ISO 7887:2012 C metode~	5 mgPt/L
pH	LVS EN ISO 10523:2012	7,7 ± 0,1; 17,2 °C

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Egija Strautiņa-Atiķe (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 09.06.2022

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jānis Liepiņš (Ķīmijas laboratorijas vecākais eksperts (ķīmijā))

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.