



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

20.05.2022.

(datums)

Rīgas Anniņmuižas vidusskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģ Nr.40900014436

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās
personas kods)

Kleistu iela 14, Rīga, LV-1067

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/89
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekots: Rīgas Anniņmuižas vidusskolas 101., 102., 104., 105. kabinets,
ēdnīca un
koplietošanas telpas (turpmāk - Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
- 2 Adrese: Kleistu iela 14, Rīga, LV-1067
- 3 Īpašnieks (valdītājs): Rīgas Anniņmuižas vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr.40900014436, Kleistu iela 14, Rīga, LV-1067
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
- 4 Iesniegtie dokumenti: Svetlanas Redinas 2022.gada 28.aprīļa iesniegums
Nr.b/n. Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts
2022.gada 29.aprīļa
iesniegums Nr.22/8-1.5.1/807.
- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas, paredzētās
bērnu dienas nometnei
"Avots", aprīkotas ar automātisku ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmu.
- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1 Par Objekta dabīgās ventilācijas kanāla tīrīšanu un tehniskā stāvokļa
pārbaudes rezultātiem nav sastādīts akts atbilstoši Ministru kabineta
2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU

(turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 8.pielikumam, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 75. un 72.punktu prasības.

7 **Slēdziens:** Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13,
Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas reģiona
pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

Līga Kigitoviča

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Atzinums nosūtīts uz e-pastu svetlanaredina@inbox.lv un ramvs@riga.lv

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 __. gada __. _____