



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REGIONA BRIGĀDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

(izdošanas vieta)

25.05.2022.

(datums)

Latvijas Enšin-karatē federācija

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40008267116

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās
personas kods)

Jūrmalas gatve 99-64, Rīga, LV-1029

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/41
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1 Apsekots: Mērsraga vidusskolas telpas(izņemot sporta zāli)

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2 Adrese: Mērsraga vidusskola, Skolas iela 8, Mērsrags, Talsu
novads.

3 Īpašnieks (valdītājs): Talsu novada pašvaldība,

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90009113532, Talsi, Kareivju iela 7 ,Talsu novads LV-3201.

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

4 Iesniegtie dokumenti: Berežņevas Jeļenas iesniegums Valsts
ugunsdzēsības

un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigāde reģistrēts
2022.gada

26.aprīlī ar Nr. 22/12-1.11/228.

5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas ir
aprīkotas ar

automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmu.

Ēku telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.

Ēkā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka izziņošanas sistēma.

6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību
pārkāpumi:

6.1.Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un

zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, kā rezultātā nav ievērotas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – “Ugunsdrošības noteikumi”) 56.punkta prasības.

6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes

pārbaude ar termokameru, kā rezultātā nav ievērotas “Ugunsdrošības noteikumu” 58.punkta prasības.

7 **Slēdziens:** Nepieciešams novērst 6.punktā minētās
 “Ugunsdrošības noteikumu” prasības.

8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada
 1.septembra

noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā,
 LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
 glābšanas dienesta
 Kurzemes reģiona
 brigādes Ugunsdrošības
 uzraudzības un civilās
 aizsardzības nodaļas
 inspektore

(amatpersonas amats)

*

(paraksts)

D.Legzdiņa

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
 uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20__ . gada __ . _____

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU