



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

13.05.2022.
(datums)

SIA "ANT"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.nr. 40003129371
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Krimuldas iela 2, Rīga, LV-1039
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/63
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu diennakts nometnei "Vasaras nometne "Klasika"" paredzētās telpas atpūtas bāzē Klasika (turpmāk - nometnes telpas).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Stacijas iela 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.
3. Īpašnieks (valdītājs): Svetlana Šibko-Šipkovska, 180467-13109, Vangažu iela 24-1, Rīga, LV-1024.
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Irinas Mjagokovas 2022.gada 14.aprīļa iesniegums Nr. b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas trīsstāvu ēkā. Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk - Ugunsaisardzības sistēma).
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Nometnes telpās uz vairākām Ugunsaisardzības sistēmas ierīcēm vai to tuvumā nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti, kas neatbilst Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.6.4.5. punkta prasībām, kā rezultātā ir pārkāpta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 5.punkta prasība;
6.2. Nometnes telpās ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate, kā rezultātā ir pārkāpta Ugunsdrošības noteikumu 267.punkta prasība.
7. Slēdziens: novērojot atzinuma 6.punkta norādītos trūkumus, nav iebildumu nometnes telpu izmantošanai diennakts nometnes "Vasaras nometne "Klasika"" laika posmā no 01.06.2022.-10.09.2022. vajadzībām.
8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,
Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Rīgas reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

A.Kubliņa

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

nosūtīts uz e-pastu irina.mjagkova@inbox.lv

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par
nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.