



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā

(izdošanas vieta)

2022.gada 15.februārī

(datums)

Rīgas 64.vidusskolas sākumskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40900014154

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Burtnieku iela 34, Rīga, LV-1084

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/66

2022.gada 11.februārī

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas

reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors

leitnants Artūrs Šakurovs un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona

pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore kapteine

Agnese Viņķe

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties

Rīgas 64.vidusskolas sākumskolas direktora vietniekam saimniecības jomā

Jānim Kaktiņam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica

Rīgas 64.vidusskolas sākumskolas telpu Burtnieku ielā 34, Rīgā (turpmāk –

Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
----------	-----------------------	----------------------------------------------------	------------------------------

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

1	2	3	4
1.	Objektā ne visur automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas detektoriem ir piestiprināti identifikācijas numuri vai burti (LVS CEN/TS 54-14, „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkts).	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk- Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts.	15.03.2022
2.	Ekspluatējot Objekta automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, sistēmas tehniskajā projektā paredzēto - pagrabstāva garderobes ugunsgrēka detektoru vietā uzstādīti cita tipa un darbības principa detektori (punktveida dūmu detektoru vietā uzstādīti punktveida kombinētie detektori un veicot pārbaudi tie nereaģēja uz dūmiem).	Ugunsdrošības noteikumu 142.punkta 1.apakšpunkts.	15.03.2022
3.	Objekta kāpņu telpā starp 3 un 4 stāvā (tehniskajā stāvā) zem kāpņu laidiem novietoti priekšmeti, mēbeles un iekārtas (kastes, būris u.c.).	Ugunsdrošības noteikumu 246.punkta 8.apakšpunkts.	28.02.2022

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Objekta atbildīgās persona pārbaudes aktam piekrīt un konstatētos pārkāpumus novērīs noteiktajos termiņos.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturrtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldēs priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Artūrs Šakurovs

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Agnese Viņķe

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

nosūtīts elektroniski uz r64vs@riga.lv

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__ . gada __ . _____