



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

10.06.2022.

(datums)

Biedrība "Mērķī"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.40008249426

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

Jasmīni - 6, Villasmuiža, Ropažu novads,
LV-2135

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/189
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekots: Biedrības "Mērķī" bērnu diennakts nometnei paredzētās telpas
. Ropažu vidusskolas ēkā
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
- 2 Adrese: Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu novads
.
- 3 Īpašnieks (valdītājs): Ropažu novada pašvaldība, reģistrācijas
. Nr.90000067986, Institūta iela 1a,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
- 4 Iesniegtie dokumenti: Biedrības "Mērķī" nometņu vadītāja Ilvara Ieviņa
. 2022.gada 3.jūnija iesniegums
- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Vispārizglītojošās izglītības
. iestādes ēka, 4 stāvi, U2a ugunsnoturības pakāpe. Telpās ierīkota
automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma,
automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma, iekšējā ugunsdzēsības
ūdensapgādes krānu sistēma. Nometnes vajadzībām tiks izmantotas mācību
klases Nr.217, 218, 219, 220 un aktu zāle.
- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
. 6.1. Ierīce, kas paredzēta ciešai durvju aizvēršanai ugunsdrošā konstrukcijā
(durvīm, kas ved no aktu zāles uz evakuācijas kāpņu telpu), nav darba
kārtībā, bet tieši, pašaizvērējs ir daļēji demontēts. (Ministru kabineta
2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"
(turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 21punkts;

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU

6.2. Ierīce, kas paredzēta ciešai durvju aizvēršanai ugunsdrošā konstrukcijā (durvīm, kas ved no 2.stāva uz evakuācijas kāpņu telpu), nav darba kārtībā, bet tieši, paš aizvērēji ir atvienoti un durvis nofiksētas atvērtā stāvoklī. Ugunsdrošības noteikumu 21.punkts.

7 **Slēdziens:** Novēršot Atzinums 6.punktā norādītos pārkāpumus, nav iebildumu Ropažu vidusskolas 5.punktā minēto telpu izmantošanai bērnu diennakts nometnes "VITAMĪNS" vajadzībām laika periodā no 18.07.2022.-22.07.2022.

8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,
Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas reģiona
pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

K.Ozoliņa

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Elektroniski parakstīts Atzinums nosūtīts uz e-pastu
ilvars79@gmail.com

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 __. gada __. _____