



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā

(izdošanas vieta)

2020.gada 30.decembrī

(datums)

Siguldas novada pašvaldība

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90000048152

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads,
LV-2150

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/1136

2020.gada 21.decembrī

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
leitnants Rihards Šlihta

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Siguldas novada pašvaldības Allažu pamatskolas atbildīgajai personai par
ugunsdrošību Agitai Maculēvičai

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Siguldas novada pašvaldības Allažu pamatskolas ēkas telpu un teritorijas Skolas ielā 5,
Allažos, Siguldas novadā (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaudīto gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2018.gada 9.aprīļa Pārbaudes akts Nr. 22/8-3.8.1/395	1.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
-------------	-----------------------	--	------------------------------------

1	2	3	4
1.	Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nav darba kārtībā. (detektors mūzikas kabinetā nereaģē uz dūmiem).	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk-ugunsdrošības noteikumi) 123.punkts.	05.02.2021.
2.	Objektā, pie ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētās iebrauktuves, nav izvietota ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēma.	Ugunsdrošības noteikumi 30 punkts.	16.04.2021.
3.	Objektā, pretī logopēda kabinetam, novietotā ugunsdzēsības aparāta manometrs rāda neatbilstošu spiedienu.	Ugunsdrošības noteikumi 271.3.apakšpunkts.	28.01.2021.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedoklis nav noskaidrots. Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtais daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uz klausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde aicina
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam
Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Rihards Šļihta

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20___.gada ____. _____

