



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REGIONA PĀRVALDES
4.DAĻA

Slokas iela 44, Jūrmala, LV-2015; tālr.: 67769508; fakss: 67769883; e-pasts: rrp4@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jūrmalā

(izdošanas vieta)

2020.gada 11. Jūnijā

(datums)

Pumpuru vidusskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reg. Nr.90000051542

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kronvalda iela 8, Jūrmala, LV-2008

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8.4-3.8.1/460

2020.gada 05.Jūnijā

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas

reģiona pārvaldes 4.daļas Slokas posteņa komandieris kapteinis Uldis Aizups

(amatpersonas (-u) amats, speciāla dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Pumpuru vidusskolas direktora vietnieci saimnieciskajā darbā D. Klēverei

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Pumpuru vidusskolas telpu un teritorijas, Kronvalda ielā 8, Jūrmalā

(turpmāk - Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktu)
1	2	3	4
1	VUGD RRP 4.daļas 2017.gada 13.marta Pārbaudes akts Nr. 22/8.4-3.8.1/42	1.p.	-

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas kontroles pulks netiek ekspluatēta saskaņā ar iekārtu ražotāja tehniskās dokumentācijas prasībām, bet tieši trauksmes gala rezistors ir uzstādīts līnijas sākumā.	Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts.	12.07.2020.

2.	Nav uzradīts tehniska stāvokļa pārbaudes akts par objektā veikto apkures iekārtas tehnisko stāvokļa pārbaudi, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 8.pielikuma prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 74.punkts, 75.punkts un 76.punkts.	12.07.2020.
3.	Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas detektoru marķējums neatbilst tehniskā projekta zonējumam.	Ugunsdrošības noteikumi 5. punkts Latvijas standarts LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā” A.6.4.5.punkts	11.09.2020.
4.	Objektā būvkonstrukcijas un elektriskos gaismas ķermenus nav attīrtas no koksnes putekļiem, skaidām un citiem degtspējīgiem materiāliem. Tehnoloģiskās iekārtas, elektroiekārtas, apkures ierīces un iekārtas reizi diennaktī atbrīvo no koksnes putekļiem, skaidām un citiem degtspējīgiem materiāliem. (Mājturības kabinets)	Ugunsdrošības noteikumu 370.punkts.	12.07.2020.
5. ✓	Objektā, pie ugunsdzēsības sistēmu uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtām netiek uzglabāts ugunsdzēsības sistēmu pieņemšanas aktus un tiem pievienotos dokumentus vai atbildīgās personas apstiprināto minēto dokumentu kopijas.	Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts,	12.07.2020.
6. ✓	Pirmā stāva evakuācijas plāna grafiskā daļa nesatur pilnu informāciju par manuālo ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanas ierīču atrašanās vietas.	Ugunsdrošības noteikumu 231.punkta 6.apakšpunkts	12.07.202
7.	Objekta autostāvvieta nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārkājiem. (5.pielikums, 5.tabula)	Ugunsdrošības noteikumu 260.punkts.	11.08.2020.
8. ✓	Evakuācijas ceļos aizliegts izvietot uz grīdas segumu, kas traucē vai apgrūtina cilvēku evakuāciju. (Ir iespējams paklūpt.)	Ugunsdrošības noteikumu 246.punkta 9.apakšpunkts	11.07.2020.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Skaitā 6. un 5. norādīto tūnēmu novērstī, piemate 8. norādīto tūnēmu var, ja mēsās sepiņi ir jāzīmē vai tām ir jāzīmē apīcas. Pavisam - mēsēi var, nebetiek virsām, tāmēr mēs pārēdoti bēruši āri nodokļotām un jāizķirjēs vārībās, kā arī mēsēi atķāpju mēsēi pēcā pēcās.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrs daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļa

aicina

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļa

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos

pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Rīgas reģiona pārvalde 4.daļa var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekritat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:


Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV - 1050.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Uldis Aizups


(amatpersonas vārds, uzvārds)



(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Pumpuru vidusskolas
direktora vietniece
saimnieciskajā darbā
D. Kleveri



-

(paraksts)

2020.gada 12.jūnijā

