



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE

Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Valmiera

(izdošanas vieta)

01.06.2022.

(datums)

Daiga Ramata

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas apliecības numurs:280170-11377

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

Imantas iela 7, Valmiera, Valmieras novads,

LV - 4201

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/64
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centrs
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Leona Paegles iela 5, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201
3. Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība, Reģ.nr.90000043403,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Gumbre Gunita (apliecības Nr. VM 000021) iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3-stāvu ēka. Ēka ir aprīkota ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējiem ugunsdzēsības krāniem, ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli atveramas no iekšpuses. Katrā stāvā koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni, kā arī telpās, kur nakšņo.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Objektā ēkā uzstādītā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta uzrāda bojājumu, objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi darbaspējas atjaunošanu ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas bojājuma konstatēšanas brīža, par ko liecina apkalpojošās organizācijas pārstāvja ieraksts iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā 2021.gada 28.septembrī, ka pārbaudē konstatēta bojāta sistēma un sistēmas darbaspēja daļēja, ar ko tiek pārkāptas Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 123. punkta prasības.
7. **Slēdziens:** Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centrs **neatbilst** ugunsdrošības prasībām un nevar izmantot dienas atvērtai nometnei telpās un ārpus telpām – “Rādām un darām”, nometne no 2022-06-01 līdz 2022-06-07., dalībnieku vecums no 7 līdz 18 gadiem, dalībnieku maksimālais skaits 30.

Bērni ar īpašām vajadzībām - 30.

8. Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un
darbības kārtība” 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valmieras novada pašvaldība.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim,
Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Vidzemes reģiona brigādes
Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās
aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

Džoneta Broka

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par
nosūtīšanu)

(paraksts)

20 ____ . gada ____ . _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU