



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES  
KULDĪGAS DAĻA

Jelgavas iela 58, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; tālr.: 67439061; e-pasts: kuldiga@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Kuldīga

(izdošanas vieta)

2021.gada 30. decembris  
(datums)

Kuldīgas novada pašvaldība

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,  
uzvārds)

Reģ. Nr. 90000035590

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**PĀRBAUDES AKTS Nr.22/12.3-3.1-92**

2021. gada 14. decembrī

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

(turpmāk – VUGD) Kurzemes reģiona brigādes (turpmāk – KRB) Kuldīgas daļas Alsungas  
posteņa komandieris kapteinis Hilārijs Lazda

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Kuldīgas novada pašvaldības struktūrvienības Kuldīgas novada sporta skolas  
saimniecības pārzinim Aigaram Flugrātam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Kuldīgas novada sporta skolas Sporta halles ēkas, telpu un teritorijas Piltenes ielā 25,  
Kuldīgā, Kuldīgas novadā (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaudīto gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objekta elektroinstalācija netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši nav novērsti elektroinstalācijas pārbaudes aktā konstatētie trūkumi S2 sadalnē.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 54. punkts	01.06.2022.
2.	Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana.	"Ugunsdrošības noteikumi" 91. punkts	01.06.2022.
3.	Objektā nav veikta neviena iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna pārbaude.	"Ugunsdrošības noteikumi" 117. punkts	11.03.2022.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

---



---



---

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta KRB Kuldīgas daļa aicina

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

**Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta**

**KRB Kuldīgas daļa**

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

**brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),**

**Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta**

**KRB Kuldīgas daļa**

**var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.**

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD KRB komandierim Ganību ielā 63/67, Liepājā

(amatpersonas amats un adrese)


Pārbaudi veica:

**Hilārijs Lazda**

(amatpersonas vārds, uzvārds)

  
(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

  
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2021. gada 30. decembis