



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
DOBELES DAĻABrīvības iela 7A, Dobeļe, Dobeles novads, LV-3701; tālr.: 67439125; Mob.t.: 27896411, e-pasts: dobeles@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lvDobeļe
(izdošanas vieta)2021.gada 29.oktobrī
(datums)

Dobeles novada Izglītības pārvalde

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

Reģ. Nr.90009147276

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Brīvības ielā 15, Dobeļe,

Dobeles novads, LV-3701

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/11.4-3.1/46

2021.gada 26. oktobris

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas inspektore virsleitnante Annija Sleže

(amatspersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Dobeles 1. vidusskolas pārzinim Egilam Reinšmitam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Dobeles 1. vidusskolas ēkas, telpu un teritorijas (turpmāk – objekts) Dzirnauvu ielā 4,
Dobelē, Dobeles novadā

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas 2017.gada 17.februārī Pārbaudes akts Nr. 22/11.4-3.1/10	1.,2.,3.,4.,5., 7.,8.	nav
2.	Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas 2018.gada 27. februāris Pārbaudes akts Nr. 22/11.4-3.1/14	1.,2.,3.,4.,6., 7.,8.,9.,10., 11.,12.,13.,14.	5.
3.	Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas 2019.gada 28. februāra Pārbaudes akts Nr. 22/11.4-3.1/22	1.,3.,4.,5.,6.	(2),7.

Nav atb. ugunsdzēs. aparāti - reālā bildē platība
Nav akts par uz. riska mē. projekta izmērīšanu
Sleže izvērtējis mērījumu datus konstatējot, ka nav novērotas
7. līmeņa ventil. sist. darb. rezult. attālm. nav pier. foto, video par pārbaudi izm. datus rādījumu rezultātiem

1	2	3	4
4.	Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļas 2020.gada 28.februāra Pārbaudes akts Nr. 22/11.4-3.1/30	1.,2.,3.,4.,5., 6.,8.,10.1. 7. <i>Ugunsgr. nīgn. stād.</i>	7.,9.,10.2.

9. nav signal. nīgn. detektoru - baseinā, med. kab., sporta zā., 3. st. sport. galven.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objekta foajē, pie dežuranta ugunsdzēsamais aparāts nav viegli pieejams (tieši, neatrodas pie 1.pielikuma 4.3. zīmes).	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 265.punkts	30.11.2021
2.	Objekta ēdamtelpā ugunsdzēsamā aparāta novietojums pārsniedz 1.5m.	Ugunsdrošības noteikumi 266. punkts	30.11.2021
3.	Objektā, pie evakuācijas izejas nav izvietota automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce (Latvijas standarts LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā” 6.5.4.punkts): 3.1. sporta zāles durvīm uz āru; 3.3.pie sporta zāles kāpņu telpā.	Ugunsdrošības noteikumi 8. punkts	27.06.2022
4.	Objektā pilnā apjomā nav nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, proti, katrā aizsargājamā telpa vai ierobežots laukums nav nodrošināts ar vismaz vienu detektoru (LVS CEN/TS 54-14”Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas -14. daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A pielikuma 6.4.2 apakšpunkts): 4.1.2. stāva garais gaitenis; 4.2. 4.stāvs.	Ugunsdrošības noteikumi 8. punkts	27.06.2022

1	2	3	4
5.	Objektā, uz sporta zāles priekštelpu, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, <u>durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.</u>	Ugunsdrošības noteikumi 19. punkts	30.11.2021
6.	Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana un pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumi 91. punkts <i>Reizi 5 gados</i>	27.06.2022

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļa aicina
(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)
adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļa
(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)
brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales Reģiona brigādes Dobeles daļa var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.
(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim
Dobeles ielā 16, Jelgava, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Annija Sleže

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

Skolas pārvērtis Egils Rencis
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2021. gada 15. novembrī