



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

18.07.2022.

(datums)

Jaunsardzes centrs

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90009222536

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

Kr. Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1010

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/265
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekkots: Jauniešu diennakts nometnei “Ukrainas bērnu nometne” paredzētās telpas Ogres tehnikuma ēdnīcā un Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas 1. un 2.stāva telpās (turpmāk – Nometnes telpas)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: “Aizupes”, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001
3. Īpašnieks (valdītājs): Zemkopības ministrija, Reģ. Nr. 90000064161, Republikas laukums 2,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Rīga, LV-1010
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Andra Juškāna 2022. gada 29. jūnija iesniegums Nr. b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Ogres tehnikuma dienesta viesnīcā, pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – Ugunsaisardzības sistēma) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts Ugunsaisardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai aizsargājamo telpu (zonu) un sistēmas tīklu attēlojums telpās, kā rezultātā ir pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 125.2.apakšpunkta prasības
7. **Slēdziens:** novēršot atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu nometnes telpu “Aizupes”, Tīnūžu pagastā, Ogres novadā, izmantošanai jauniešu diennakts nometnes “Ukrainas bērnu nometne” organizēšanai no 18.07.2022.-22.08.2022.
8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,
Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Rīgas reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektors

(amatpersonas amats)

(paraksts)

R. Šļihta

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.