



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

08.03.2023.

(datums)

SIA "King's College Latvia"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas  
vārds, uzvārds)

Reģ. Nr.40103917732

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās  
personas kods)

Turaidas iela 1, Piņķi, Mārupes  
novads, LV - 2107

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

## ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/25 par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekots: Bērnu dienas nometnei "King's College Latvia Vasaras Skola"  
paredzētās telpas SIA "King's College Latvia" ēkas telpās (turpmāk -  
nometnes telpas).

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

- 2 Adrese: Turaidas iela 1, Piņķi, Mārupes novads.

- 3 Īpašnieks (valdītājs): SIA "ESPI."

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 50103853221, Raunas iela 5, Rīga, LV-1039.

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

- 4 Iesniegtie dokumenti: 2023.gada 9.februāra Marijas Stefanovičas  
iesniegums Nr. b/n.

- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas  
divstāvu ēkā. Nometnes telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka  
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un automātisko balss  
ugunsgrēka izziņošanas sistēmu.

- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  
6.1. nav veikta iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu pārbaude. (Ministru  
kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"  
(turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 117. punkts).

6.2. automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma  
(turpmāk - AUATSS) netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši: peldbaseina  
telpās dūmu detektors nestrādā. (Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts).

6.3. pie AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek  
uzglabāts ēkas jaunā korpusa aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai

grafiskais aizsargājamo zonu attēlojums telpās.( Ugunsdrošības noteikumi 125.2.apakšpunkts).

- 7 **Slēdziens:** Nometnes telpas neatbilst ugunsdrošības prasībām, bet nav aizliegta tā ekspluatēšana.
- 8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.  
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
- 9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.  
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,  
Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un  
glābšanas dienesta Rīgas reģiona  
pārvaldes  
Ugunsdrošības uzraudzības un  
civilās aizsardzības nodaļas  
inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

L.Čerpakovska

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

nosūtīts uz e-pastu:

[marija.stefanovica@kings.education](mailto:marija.stefanovica@kings.education)

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 \_\_. gada \_\_. \_\_\_\_\_