



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā

(izdošanas vieta)

2022.gada 27.jūnijā

(datums)

“Tehniskās jaunrades nams ANNAS 2”

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.90011524360

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Annas iela 2, Rīga, LV-1001

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/377

2022.gada 27.jūnijā

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas

reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore kapteine Agnese Viņķe un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants Mairis Kančs

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties “Tehniskās jaunrades nams ANNAS 2” direktora vietniekam administratīvi saimnieciskajā darbā Dzintaram Upeniekam - Upenietim

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica “Tehniskās jaunrades nams ANNAS 2” telpu un teritorijas Annas ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000230080001) un Aristida Briāna ielā 8, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000230079001) (turpmāk - Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauzu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2021.gada 28.jūnija Pārbaudes akts Nr.22/8.6-3.8.1/377.	1.,2.,3. un 4.punkts.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
	Annas ielā 2, Rīga (kadastra apzīmējums 01000230080001)		

1.	Objekts nav nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts.	
2.	Nav veikta Objekta elektroinstalācijas pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts.	
3.	Nav veikta Objekta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts, 7.pielikums.	
4.	Objekta rezerves kāpņu telpā katrs kāpņu telpas stāvs nav nodrošināts ar attiecīgā stāva kārtas numuru.	Ugunsdrošības noteikumu 18.punkts.	
5.	Objektā bēniņu telpā ugunsdzēsības aparātam nav veikta tehniskā apkope.	Ugunsdrošības noteikumu 272.punkts.	
Aristida Briāna ielā 8, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000230079001)			
6.	Objekts nav nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.	Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts.	
7.	Nav veikta Objekta elektroinstalācijas pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts.	
8.	Nav veikta Objekta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts, 7.pielikums.	
9.	Objekta rezerves kāpņu telpā katrs kāpņu telpas stāvs nav nodrošināts ar attiecīgā stāva kārtas numuru.	Ugunsdrošības noteikumu 18.punkts.	
10.	Objekta ugunsdzēsības aparāta atrašanās vietas nav apzīmētas ar <i>Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3.zīmi</i> .	Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts.	
11.	Objektā (<i>pie kāpņu telpas 2.stāvā un pagrabstāvā</i>) izgaismotās evakuācijas ceļu zīmes nav ieslēgtas pastāvīgi, vai to ieslēgšanos nenodrošina automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ugunsgrēka gadījumā.	Ugunsdrošības noteikumu 196.1.apakšpunkts.	
12.	Objekta kāpņu telpā, durvis kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaižveres mehānismiem.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Objekta atbildīgā persona izsniegtajam pārbaudes aktam piekrīt. Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu: tjn@riga.lv

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi

(strukturvienības vai tās daļas nosaukums)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldēs priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Agnese Vinke

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

Ar. vija. Riutars Upeniņš - Upeniņš

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2014.gada

1. jūlijā