



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, fakss 67819672, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00519822

2022. gada 30. novembris

Daugmales pag., Ķekavas nov.

Kontrole
sākta: 2022. gada 30. novembris plkst.10:20

Kontrole
beigta: 2022. gada 30. novembris plkst.13:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Daugmales pamatskola, Skola, Skolas nami, Daugmales pag., Ķekavas nov., Latvija, tālr. 67957401, 25663305**

Juridiskā persona Ķekavas novada pašvaldība, reģ.nr. 90000048491, Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2123, tālr. 67935803

Atbildīgā persona skolas direktors, Andris Ceļmalnieks

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v3 "Inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Veikta plānveida kontrole, izvērtējot objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā – S, BD, SC tipveida kontroles lapās.

Konstatēto neatbilstību aprakstu skatīt BD lapu 45. punktā S veidlapu 28. punktā.

Skolas mācību telpās uzstādīti 9 CO2 mērītāji - nav katrā klasē. Regulāri pārkāpumi tiek novēroti latviešu valodas, svešvalodas, matemātikas un Ingas Ikaunieces 2.klases kabinetā. Kontroles brīdī latviešu valodas kabinetā 1579 ppm. Informē, ka mācību klasēs ir ierīkota mehāniskā ventilācija. Ventilācijai ir pieci darbības režīmi. Ventilācija darbojas otrajā režīmā.

Inspekcija rekomendē pievērst lielāku uzmanību vēdināšanas režīma ievērošanai skolā.

Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:

- vēdināt klases telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
- samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;