



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

20.05.2023.

(datums)

Rīgas 25. vidusskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 40900011285

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Rušonu iela 6, Rīga, LV-1057

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/143

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu nometnei "Izdzīvotāju skola" paredzētās telpas (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Rušonu iela 6, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība.
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: 2023.gada 26.aprīļa iesniegums Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada 26.aprīlī ar Nr. 22/8-1.5.1/1022.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts atrodas Rīgas 25.vidusskolas ēkas telpās Nr.15.,16.,17.,19., sporta zāle, aktu zāle 3.stāvā un ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
 - 6.1. Objekta sporta zālē evakuācijai paredzētās durvis aprīkotas ar slēdzeni un tiek turētas aizslēgtā stāvoklī. (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 246.3.apakšpunkts.)
 - 6.2. Objekta evakuācijai paredzētās durvis (blakus automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīcei Nr.AP1.29) aprīkotas ar slēdzeni un tiek turētas aizslēgtā stāvoklī. (Ugunsdrošības noteikumu 246.3.apakšpunkts.)
 - 6.3. Objektā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar pašizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm. (Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.)
 - 6.4. Objekta iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma nav darba kārtībā (iekšējam ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas ugunsdzēsības krānam Nr.4 bojāts ventilis). (Ugunsdrošības noteikumu 100.punkts.)
 - 6.5. Objekta iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma nav darba kārtībā (iekšējam ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas ugunsdzēsības krānam Nr.6 bojāts ūdens stāvvads). (Ugunsdrošības noteikumu 100.punkts.)
 - 6.6. Objekta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudes aktā Nr.RSK 27/09-2018, konstatētie pārkāpumi nav novērsti. (Ugunsdrošības noteikumu 54.punkts, 58.punkts.)
7. **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām, bet tā ekspluatācija nav aizliegta.**
8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu

Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 18.1.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13,
Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Rīgas reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

J.Bule

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Elektroniski parakstīts atzinums nosūtīts uz e-pastu: r25vs@riga.lv

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

