



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

02.05.2023.

(datums)

Biedrība "S.E.T."

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 50008141601

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

Upes iela 3 - 26, Rīga, LV-1013

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/106
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: dienas nometnei "Kino nometne" paredzētās telpas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Brīvības iela 148-71, Rīga
3. Īpašnieks (valdītājs): Biedrība "S.E.T.", reģistrācijas Nr. 50008141601,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Upes iela 3 - 26, Rīga, LV-1013
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Sergeja Fjodorova 2023.gada 25.aprīļa iesniegums Nr. b/n.,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts
2023.gada 25.aprīlī ar Nr.22/8-1.5.1/1005
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: paredzētās telpas atrodas 1.stāva un pagrabstāva
telpās ar kopējo platību 191 m².
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Objekta telpās nav ierīkota
automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, kā rezultātā pārkāpts
Ministru Kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk
Ugunsdrošības noteikumi) 8. punkts.
7. **Slēdziens:** Biedrība "S.E.T." nomātās telpas **neatbilst** ugunsdrošības prasībām, bet to
ekspluatācija nav aizliegta.
8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu
Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Rīgas reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektors

(amatpersonas amats)

(paraksts)

Artūrs Kolendovičs

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Atzinums nosūtīts elektroniski uz e-pastu sergejset@inbox.lv

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.