



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Kuldīga

(izdošanas vieta)

18.10.2022.

(datums)

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību
vidusskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.4113901189

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Pētera iela 5 un 10, Kuldīga, Kuldīgas novads,
LV-3301

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.1/775

2022.gada 13.oktobrī

(pārbaudes datums (-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

Kurzemes reģiona brigādes (turpmāk – KRB) Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības
nodaļas inspektore leitnante Ilze Kirfa

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas direktora vietniecei saimniecības
jautājumos Aijai Rēķei

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas Pētera ielā 5(kadastra Nr. 62010090056001)
un 10 (kadastra Nr. 62010090057001), Kuldīgā, Kuldīgas novadā LV-3301 (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbažu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD KRB 2020.gada 24.augusta pārbaudes akts Nr. 22/12.3-3.1-31	1.,2.,3.,4.,5.,6.	Nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objektā ar kadastra Nr. 62010090057001 (3. stāvā) iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas krānam ir aizkrauta piekļūšanas, bet tieši, priekšā novietotas gleznas.	Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk -Ugunsdrošības noteikumi) 109.2. apakšpunkts.	30.11.2022.
2.	Objektā ar kadastra Nr. 62010090056001 (dzeltenā klasē) ugunsdzēsības aparāts nav viegli pieejams, bet tieši, priekšā novietoti dažādi priekšmeti, kuri liedz piekļuvi.	Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts.	30.11.2022.
3.	Objektā ar kadastra Nr. 62010090057001 (keramikas darbnīcas telpā) atrodas divi gāzes baloni, kuri nav pieslēgti sistēmai un nav novietoti tam paredzētajā vietā.	Ugunsdrošības noteikumu 359.punkts.	01.01.2023.
4.	Objektam nav izstrādāta plānojuma shēma, tajā norādot ēku, telpu un inženierbūvju izvietojumu, elektroapgādes un gāzes atslēguma punktus.	Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 13.panta 4.daļas 1.punkts.	30.11.2023.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pārkāpumi tika izskaidroti pārbaudes laikā.

Pārbaudes akts tika nosūtīts uz e-pastu DOME@KULDIGA.LV

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtais daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD KRB aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD KRB brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),

VUGD KRB var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD KRB komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Ilze Kirfa

(amatpersonas vārds, uzvārds)

*

(paraksts)