



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Liepāja

(izdošanas vieta)

11.05.2023.

(datums)

Rīgas Ilģuciema pamatskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40900013125

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Dzirciema iela 109, Rīga, LV-1055

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/35
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsēkots: Ances pamatskolas internāta telpas (kadastra Nr.98440070165002).
(apsēkoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: “Internāts”, Ancē, Ances pagastā, Ventspils novadā, LV-3612 (turpmāk – Objekts).
3. Īpašnieks (valdītājs): Ventspils novada pašvaldība,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr.90000052035, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometņu vadītājas Daces Nagles iesniegums no 11.05.2023.
5. Apsēkoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Internāta ēka – divu stāvu ēka, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – AUATSS). Telpas nodrošinātas ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas izejām.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
 - 6.1. Objektā esošajai AUATSS nav nodrošināta tehniskā apkope atbilstoši izstrādātajiem nosacījumiem, bet tieši – AUATSS iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālam pievienotajā apkopes reglamentā norādītie darbi ar Nr.7 un 8 nav veikti atbilstoši norādītajam periodiskumam – vienu reizi gadā, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 130.punkts.
 - 6.2. Objekta evakuācijas plānu grafiskajā daļā nav norādītas AUATSS manuālo iedarbināšanas ierīču atrašanās vietas, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 231.6.apakšpunkts.
 - 6.3. Objekta telpās, kurās nakšņo cilvēki, nav izvietoti stāva evakuācijas plāni, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 235.punkts.
 - 6.4. Publiskam pasākumam (diennakts nometnei “Turi buru!” (26.06-02.07.2023) nav izstrādāta individuāla ugunsdrošības instrukcija, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 324.punkts.
7. **Slēdziens:** nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus.

8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam,
Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore

virsleitnante

(amatpersonas amats)

*

(paraksts)

V.Barsukova

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Nosūtīts elektroniski 11.05.2023. uz e-pastu:

dacesamete@inbox.lv

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU