



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

28.06.2023.

(datums)

IK Edīte Ābeltiņa

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Vītolu iela 6-11, Ogre

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/269
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekots: Diennakts nometnei "Stihijas pavēlnieki" paredzētās telpas
. Ogresgala pamatskolas ēkā (turpmāk – Nometnes telpas)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
- 2 Adrese: Nākotnes iela 4, Ogresgala pagasts, Ogres novads (turpmāk –
. Objekts)
- 3 Īpašnieks (valdītājs): Ogres novada pašvaldība, reģ. nr. 90000024455,
. Brīvības iela 33, Ogre,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Ogres novads
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
- 4 Iesniegtie dokumenti: Edītes Ābeltiņas 19.06.2023.iesniegums nr. b/n
.
- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas atrodas
. izglītības iestādē. Nometnes telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu
- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
. 6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un
zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru
kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”
(turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta prasību izpilde;
6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes
pārbaude ar termokameru, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības
noteikumu 58.punkta prasību izpilde.
- 7 **Slēdziens: Nometnes telpās ir konstatēti Ugunsdrošības noteikumu**
. **prasību pārkāpumi un tās neatbilst ugunsdrošības prasībām, bet nav**
aizliegta to ekspluatācija
- 8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
. noteikumu Nr. 981
„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta
prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centra

·

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes
priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas reģiona
pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas vecākā
inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

J.Āboliņa

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU