



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Talsi

(izdošanas vieta)

10.03.2023.

(datums)

Upesgrīvas pamatskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.90000011997

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods)

Upesgrīvas pamatskola,
Uguņciems, Vandzenes pagasts,
Talsu novads, LV-3284

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/7

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsēkots: bērnu un jauniešu diennakts nometnēm paredzētās
Upesgrīvas pamatskolas telpas.
(apsēkoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Upesgrīvas pamatskolas, Uguņciems, Vandzenes pagasts,
Talsu novads, LV-3284(turpmāk-Objekts).
3. Īpašnieks (valdītājs): Talsu novada pašvaldība.
Reģ.Nr.90009113532, Talsi, Kareivju iela 7 Talsu novads LV-3201.
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
4. Iesniegtie dokumenti: Mežakas Līgītas iesniegums Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada
28.februārī ar Nr. 22/12-1.4/119.
5. Apsēkoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas ir aprīkotas ar
automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
Ēku telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Objekts ir
nodrošināts balss izziņošanas ierīci-megafonu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
ugunsdrošības prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** nav iebildumu apsēkoto telpu izmantošanai diennakts
nometnes vajadzībām.
8. Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”
8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes
priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Kurzemes
reģiona pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersonas amats)

*

(paraksts)

D.Legzdiņa

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par
nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU