



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE

Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e - pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Aizkraukle

(izdošanas vieta)

31.05.2023.

(datums)

BJBS "Rīga"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas  
vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000013606

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās  
personas kods)

Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV-  
1012

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/58  
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1 Apsēkots: A.Upīša Skrīveru vidusskolas telpas un dienesta viesnīca  
(turpmāk – Objekts)

(apsēkoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2 Adrese: Stacijas laukums 1 un Daugavas iela 85, Skrīveri,  
Aizkraukles novads, LV-5125

3 Īpašnieks (valdītājs): Aizkraukles novada pašvaldība,  
Reģ.Nr.90000074812,

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

4 Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Lienes Jansones  
2023.gada 26.maija iesniegums b/n par nometni „Basketbols  
Jansone Liene 1”

5 Apsēkoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:

A. Upīša Skrīveru vidusskola – ēka 3.stāvu ķieģeļu mūra ēka,  
dzelzsbetona

pārsegumiem un pamatiem, sienas siltinātas, centrālā apkure. Ēkā  
izbūvēti

iekšējie ugunsdzēsības ūdensvada krāni. Ierīkota automātiskā  
ugunsgrēka

atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Ēka aprīkota ar  
ugunsdzēsības

aparātiem un evakuācijas plāniem. Ēkā veikti elektroinstalācijas  
izolācijas pretestības

mērījumi.

Dienesta viesnīca – 3. stāvu ēka ar dzelzsbetona pārsegumiem un  
pamatiem,

dzelzsbetona paneļu sienas, centrālā apkure. Ierīkota automātiskā ugunsgrēka

atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Ēka aprīkota ar ugunsdzēsības

aparātiem un evakuācijas plāniem. Ēkā veikti elektroinstalācijas izolācijas

pretestības mērījumi.

- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  
 . Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.

- 7 **Slēdziens:** Objekts **atbilst** ugunsdrošības prasībām diennakts  
 . nometņu rīkošanai.

- 8 Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada  
 . 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5. punkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

- 9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un  
 glābšanas dienesta Zemgales  
 reģiona pārvaldes  
 Ugunsdrošības uzraudzības  
 un civilās aizsardzības nodaļas  
 inspektors

(amatpersonas amats)

(paraksts)

M.Ignatjevs

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

31.05.2023. elektroniski parakstīts dokuments  
 nosūtīts uz e-pastu lienej9@gmail.com

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,  
 uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 \_\_\_\_ . gada \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  
 SATUR

LAIKA ZĪMOGU