



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

07.06.2023.

(datums)

“Rīgas Starptautiskā skola”

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs 40008031973

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās
personas kods)

Kalnciema iela 118, Rīga, LV-1046

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/216
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekots: Rīgas Starptautiskā skolas telpas, kas paredzētas ISR Summer
Camp 2023 nometnei.

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

- 2 Adrese: Kalnciema iela 118, Rīga.

- 3 Īpašnieks (valdītājs): Rīgas Starptautiskā skola.

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.40008031973, Kalnciema iela 118, Rīga, LV-1046.

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

- 4 Iesniegtie dokumenti: Līgas Eriņas 2023.gada 30.maija iesniegums Valsts
ugunsdzēsības

un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2023.gada
30.maijā Nr.22/8-1.5.1/1381.

- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3 stāvu ēka, kura ir
nodrošināta ar automātisko

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējiem
ugunsdzēsības krāniem un
ugunsdzēsības aparātiem.

- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav
konstatēti.

6.1. nav organizētas praktiskās nodarbības, saskaņā ar ugunsdrošības
instrukcijas sadaļu “Rīcība

ugunsgrēka gadījumā”, kā rezultātā netiek nodrošināta Ministru kabineta
2016.gada 19.aprīļa

noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumu” (turpmāk – Ugunsdrošības
noteikumi)

192.punkta prasību izpilde;

- 6.2. kāpņu telpā durvju paš aizveres mehānismi, kas nodrošina, lai nepieļautu dūmu un citu ciešu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, nav darba kārtībā, bet tieši: nenodrošina
-
- durvju aizvēršanu (ir atstutēti), kā rezultātā netiek nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 19.punkta prasību izpilde;
-
- 6.3. ventilācijas iekārtas telpā, esošās ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3. zīmi, kā rezultātā netiek nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 265.punkta prasību izpilde;
-
- 6.4. sporta zālē automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu detektoru identifikācijas numuri un burti nav redzami no grīdas, nelietojot kāpnes vai citas ierīces, atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkta prasībām, kā rezultātā netiek nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 5.punkta prasību izpilde;
-
- 6.5. elektroierīces netiek uzturētas darba kārtībā un ekspluatētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, bet tieši: vadu savienojum kārba nav aizsargāta ar aizsargvāku, kā rezultātā netiek nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 55.punkta prasību izpilde;
-
- 6.6. izgaismotās evakuācijas zīmes indikācija, kas atrodas pretī bibliotēkai norāda bojājumu (*deg sarkana indikācijas lampiņa*), kā rezultātā netiek nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 204.punkta prasību izpilde.
-
- 7 **Slēdziens: Objekts neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām, ir konstatēti pārkāpumi, kas neaizliedz izmantot telpas nometnes vajadzībām.**
-
- 8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.
-
- (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
- 9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.
-
- (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)
- Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes
priekšniekam,

Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas reģiona
pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektors

(amatpersonas amats)

(paraksts)

M.Ameļčenkovs

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Elektroniski parakstīts, nosūtīts uz e-pastu:

erina.liga@gmail.com

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU