



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REGIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā

(izdošanas vieta)

2020.gada 28.jūlijā

(datums)

Salaspils 2.vidusskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reg.Nr. 4313901092

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Skolas iela 6, Salaspils, Salaspils novads

LV-2121

(juridiskā vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/615

2020.gada 23.jūlijā

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
leitnants Rihards Šļihta

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Salaspils 2.vidusskolas direktorei Venerandai Bogdānei un saimniecības daļas
vadītājam Aleksandram Smirnovam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Salaspils 2.vidusskolas ēkas telpu un teritorijas, Skolas ielā 6, Salaspilī, Salaspils
novadā (turpmāk – Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādit administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādit administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2018.gada 8.marta Pārbaudes akts Nr.22/8.-3.8.1/294	1.;2.;3.;4.;5.; 6.;7.	nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

1.	Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīla noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk -ugunsdrošības noteikumi) 180.1.2.apakšpunkts.	25.09.2020.
2.	Objektā vairāki ugunsdzēsības aparāti nav apzīmēti ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3.zīmi.	Ugunsdrošības noteikumi 265.punkts.	31.08.2020.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedoklis nav noskaidrots. Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

<u>Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta</u>	<u>Rīgas reģiona pārvalde</u>	<u>aicina</u>
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)		
adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā terminā.		
<u>Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta</u>	<u>Rīgas reģiona pārvalde</u>	<u>aicina</u>
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)		
brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā terminā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta		
<u>Rīgas reģiona pārvalde</u>	<u>var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.</u>	<u>aicina</u>
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)		

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpilpei noteiktā terminā beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekritat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam
Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Rihards Šļihta

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20 ____ .gada ____ .