



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā

(izdošanas vieta)

2020.gada 21. augustā

(datums)

Siguldas novada dome

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds)

reģistrācijas Nr.90000048152

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novadā,
LV-2150

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/686

2020.gada 19.augustā

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas

reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
kapteine Kristiāna Ozoliņa

(amatpersonas (-u) amats, speciāla dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Siguldas novada domes Teritorijas attīstības pārvaldes Darba un civilās
aizsardzības speciālistei Larisai Rutkevičai un Siguldas pagasta kultūras nama
direktorei Jolantai Bogdanovičai

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Siguldas pagasta kultūras nama ēkas telpu un teritorijas, Zinātnes ielā 7b, Siguldas

(objekta nosaukums, adrese)

pagastā, Siguldas novadā (turpmāk – Objekts)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktu)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2017.gada 20.oktobra Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/1343	1.2., 2., 4., 6., 7., 8., 10.	1.1., 9.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

1.	Objektā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk - Ugunsaizsardzības sistēma) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – Panelis) netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo zonu attēlojums telpās	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 125.3.apakšpunktts.	01.10.2020.
2.	Rezerves evakuācijas ceļā no bibliotēkas telpām, durvis 1.stāva līmenī, kas ved tieši uz āru, nav apzīmetas ar evakuācijas izejas apzīmējuma zīmi Nr.5.8. (1.pielikums).	Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts.	01.10.2020.
3.	Ugunsaizsardzības sistēmu manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce pie Pārbaudes akta 2.punktā norādītajām durvīm, nav nodrošināta ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmēta ar 4.7. zīmi (1. pielikums).	Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts.	01.10.2020.
4.	Zīmes, kas norāda evakuācijas ceļus un izejas, kas paredzētas vismaz 50 cilvēku evakuācijai, tai skaitā evakuācijas ceļus no kultūras nama lielās zāles, nav nodrošinātas ar iekšējo apgaismojumu no pastāvīga un autonoma elektroenerģijas avota.	Ugunsdrošības noteikumu 206.punkts.	01.06.2021.
5.	Objekta pagrabstāvā ierīkotās dūmu novadīšanas sistēmas dūmu vārsti (lūkas) ir atvērtas.	Ugunsdrošības noteikumu 165.2.apakšpunktts.	01.10.2020.
6.	Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav iekļauta informācija par pagrabstāvā ierīkotās ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas, bet tieši – dūmu novadīšanas sistēmas ekspluatācijas prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 180.4.apakšpunktts.	01.11.2020.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedoklis nav noskaidrots. Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzsklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta	Rīgas reģiona pārvalde	aicina
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)		
adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.		
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta	Rīgas reģiona pārvalde	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta		
Rīgas reģiona pārvalde	var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekritat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam
Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Kristiāna Ozoliņa

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtišanu pa pastu)

20 ____ .gada ____ .

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU