



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv,
www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

2021.gada 16.jūlijā

(datums)

Olaines kultūras centrs

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90000023873

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās
personas kods)

Zeiferta iela 11, Olaine, Olaines
novads

LV-2114

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/419

2021.gada 16.jūnijā

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības
nodaļas inspektors

virsleitnants Rihards Šlihta

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloti Jaunolaines kultūras nama tehniskajam pārzinim Uldim
es Krūmiņam

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veic Jaunolaines kultūras nama ēkas telpu un teritorijas Meža ielā 2,
a Jaunolainē, Olaines
novadā (turpmāk - Objekts)

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību
ievērošanas kontroli.

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbauču gaitā izdoto administratīvo aktu
izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērtie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Olaines daļas 2018.gada 21.maija Pārbaudes akts Nr.22/8.10-3.8.1/7	5.; 12.; 13.; 15.; 16.; 17.; 18.; 19.	1.; 2.; 3.; 4.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11.; 14.; 20.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr · p.k ·	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpu ma novēršan as termiņš
1	2	3	4
1.	Vairākas objekta telpas nav nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā rezultātā pārkāpts LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas - 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" A. pielikuma 6.4.2.apakšpunkts.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts	30.09.20 21.
2.	Objekta durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar paš aizvēršanās mehānismiem.	Ugunsdrošības noteikumi 19.punkts.	30.09.20 21.
3.	Objekta lielajā zālē, virs piekargriestiem, elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta nav demontēta būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.	Ugunsdrošības noteikumi 60.punkts.	30.09.20 21.
4.	Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumi 91.punkts.	30.09.20 21.
5.	Objekta Uguns aizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta signālu par ugunsgrēku neatšķir no citiem trauksmes signāliem.	Ugunsdrošības noteikumi 140.punkts.	30.09.20 21.
6.	Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav norādīts maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits.	Ugunsdrošības noteikumi 180.1.8 apakšpunkts.	30.09.20 21.
7.	Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav norādīts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukumu numurs.	Ugunsdrošības noteikumu 7.1.1.apakšpunkts, 181.punkts.	30.09.20 21.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde aicina

(struktūrvienības vai tās daļas

nosaukums)

adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Rīgas reģiona pārvalde

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos

pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Rīgas reģiona pārvalde

var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darb dienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam

Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Rihards Šlihta

Ar pārbaudes akta saturu iepazīnos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20__ .gada __ . _____