



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

27.07.2023.

(datums)

Biedrība "Mērķi"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40008249426

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

"Jasmīni"- 6, Villasmuiža, Ropažu
novads,
LV-2135

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/343
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekots: Ropažu vidusskolas telpas Nr. 217.; 218.; 219.; 220 un skolas zāle
(turpmāk - Nometnes telpas)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
- 2 Adrese: Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu novads
- 3 Īpašnieks (valdītājs): Ropažu novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90000029039, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
- 4 Iesniegtie dokumenti: Ilvara Ieviņa 2023.gada 14.jūnija iesniegums Nr. b/n
- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas
četrstāvu ēkā. Nometnes telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un iekšējo ugunsdzēsības
ūdensapgādes sistēmu
- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
 - 6.1. Objektā, tai skaitā Nometnes telpās, nav veikta mehāniskās ventilācijas
sistēmas tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude, ka rezultātā pārkāptas
Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības
noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 91.punkta prasības;
 - 6.2. Objektā nav novērstas 2023.gada 19.jūnija aktā par elektroinstalācijas
izolācijas pretestības mērījumiem konstatētās mērījumu neatbilstības, kā
rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 54.punkta prasības
- 7 **Slēdziens:** Nometnes telpas neatbilst ugunsdrošības prasībām, bet nav
aizliegta to ekspluatācija

8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas reģiona
pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektors

(amatpersonas amats)

(paraksts)

R. Šlihta

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Atzinums nosūtīts uz e-pastu: ilvars79@gmail.com

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20__ . gada __ . _____