



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE

Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava

(izdošanas vieta)

02.06.2023.

(datums)

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde
"Jelgavas izglītības pārvalde"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000074738

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/64
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsēkots: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestāde "Jaunrades nams "Junda"" (turpmāk –Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Zemgales prospekts 7, Jelgava, LV-3001
3. Īpašnieks (valdītājs): Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 40900039904, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes "Jaunrades nams "Junda"" 2023.gada 11.maija iesniegums Nr. 17/23 un nometnes vadītāja Māra Kaļņiņa 2023.gada 18.maija iesniegums Nr. b/n
5. Apsēkoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss un ugunsdzēsības ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
- Objekta nodarbinātajiem netiek veikta ugunsdrošības instruktāža ne retāk kā reizi sešos mēnešos.
7. **Slēdziens:** Objekts **atbilst** ugunsdrošības prasībām dienas nometnes rīkošanai.
8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam,
Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Zemgales reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas vecākā inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

I.Bergmane

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

02.06.2023. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-
pastu: junda@izglitiba.jelgava.lv un
maris.kalnins@izglitiba.jelgava.lv

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par
nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU