



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Kuldīga

(izdošanas vieta)

04.07.2023.

(datums)

Valsts izglītības satura centrs

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas  
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.90009115938

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Valņu iela 2, Rīga, LV-1050

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/160  
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1 Apekots: Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma 2. stāva aktu zāle,  
1.stāva 1. un 2. auditorija.

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2 Adrese: Kuldīgas iela 31 (kadastra Nr.62010090107001), Kuldīga,  
Kuldīgas novads, LV-3301( turpmāk - Objekts).

3 Īpašnieks (valdītājs): Izglītības un zinātnes ministrija,

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr. 90000022399, Valņu iela 2, Rīga, LV-1050.

(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4 Iesniegtie dokumenti: Irinas Rozentāles iesniegums, kas Valsts  
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē  
(turpmāk - VUGD KRP) reģistrēts 2023. gada 14.jūnijā ar Nr. 22/12-  
1.4/448.

5 Apekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3.stāvu mūra ēka, telpas ir  
nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes  
signalizācijas sistēmu. Objekts ir nodrošināts ar ugunsdzēsības  
aparātiem un evakuācijas izejām.

6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

6.1. Objekta rezerves evakuācijas durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas  
nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un  
noblīvētām piedurlīstēm, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta  
2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"  
(turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts;

6.2. Objektā esošā elektroinstalācija netiek uzturēta darba kārtībā, bet  
tieši - 2018.gada 17.aprīļa aktā "Elektroinstalācijas izolācijas pretestības  
mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada  
nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes  
aktā neatbilstoši pretestību mērījumi, kā rezultātā ir pārkāpts  
Ugunsdrošības noteikumu 54. punkts;

6.3. Objekta virtuvē esošai mehāniskās ventilācijas sistēmai nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana., kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts;

6.4. Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) patstāvīgi netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, uztveršanas kontroles un indikācijas iekārtā (turpmāk – panelis) uzrādās bojājums (zona 1.), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts;

6.5. Objekta AUATSS darbība pēc bojājuma konstatēšanas nav atjaunota ne vēlāk kā 24 stundu laikā., kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 132.punkts;

6.6. Objekta ugunsdrošības instrukcija neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 180.punktā minētajām prasībām., kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 180.punkts;

6.7. Objekta 3.stāva laboratorijas telpa nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklāju atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma 5.tabulai, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 260.punkts;

6.8. Objektā atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskati un apkopi, bet tieši 3.stāvā ķīmijas klasē, 3. stāva kāpņu telpā, 2. stāva datoru klasē, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 267.punkts;

6.9. Objekta aktu zālē degtspējīgs transformējums (pārvietojams) skatuves noformējums un skatuves dekorācijas nav apstrādātas ar ugunsizsaglīdzekļiem (netika uzrādīts akts), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 335.punkts.

**7 Slēdziens: nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus.**

8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

VUGD KRP Ugunsdrošības  
uzraudzības un civilās  
aizsardzības nodaļas

inspektore

(amatpersonas amats)

\*

(paraksts)

I.Kirfa

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Atzinums tika nosūtīts elektroniski Irinai  
Rozentālei uz e-pastu irinaroze@inbox.lv

\_\_\_\_\_  
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,  
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

20\_\_\_\_. gada \_\_\_\_.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  
SATUR  
LAIKA ZĪMOGU