



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga

(izdošanas vieta)

12.07.2023.

(datums)

Liene Seržante

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

-

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Siguldas iela 3a, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/309 par atbilstību ugunsdrošības prasībām

- 1 Apsekots: Nometnes “Mazo dāmu vasaras nometne” paredzētās telpas
. Ķeguma Tautas nama
telpās (turpmāk - Nometnes telpas)
- 2 Adrese: Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma pagasts, Ogres novads
.
- 3 Īpašnieks (valdītājs): Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvalde, Reģ. Nr.
. 40900036679,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ogres novads, LV-5020
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)
- 4 Iesniegtie dokumenti: Lienas Seržantes 14.06.2023 iesniegums Nr. 22/8-
. 1.5.1/1551
- 5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas ir aprīkotas ar
. automātisko
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ēkā izvietoti
ugunsdzēsības aparāti.
- 6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
. 6.1 Nometnes telpām nav sastādīts akts par mehāniskas ventilācijas sistēmas
tehnisko stāvokli un tīrīšanu), kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta
2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”
(turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) Ugunsdrošības noteikumu 92.punkta
prasības;
- 7 **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām, bet tā ekspluatācija
. nav aizliegta.
- 8 Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
. noteikumu Nr. 981
“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta
prasībām

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Rīgas reģiona
pārvaldes Ķeipenes posteņa
komandieris

(amatpersonas amats)

(paraksts)

J.Mandelis

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Atzinums nosūtīts uz e-pastu liene karklina@inbox.lv

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU