



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE

Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava

(izdošanas vieta)

01.06.2023.

(datums)

Jelgavas novada pašvaldības
“Kalnciema vidusskola”

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90009250281

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

“Kalnciema vidusskola”, Valgundes pagasts,
Jelgavas novads, LV-3017

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/62
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsēkots: Kalnciema vidusskola un Valgundes sporta halle (turpmāk –Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: “Kalnciema vidusskola”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017
3. Īpašnieks (valdītājs): Jelgavas novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema vidusskolas 2023.gada 3.maija iesniegums Nr. VKV/1-16/23/30
5. Apsēkoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss izziņošanas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
 - 6.1. Atsevišķās vietās Objekta evakuācijas plāni nav izvietoti apgaismotās vietās vai izgatavoti no luminiscējošiem materiāliem;
 - 6.2. Objekta evakuācijas ceļos izvietotas dekorācijas, kas var veicināt ugunsgrēka izplatīšanos.
7. **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām, bet nav aizliegta tā ekspluatācija.
8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam,
Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Zemgales reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas vecākā inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

I.Bergmane

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

01.06.2023. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-
pastu: kalnciemavsk@jelgavasnovads.lv un
nometnes@jelgavasnovads.lv

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par
nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ____.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU